




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на съгстен въздух”

рег. № в АОП 00353-2019-0038

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане вх. № Ф-2311/12.04.2019 г. за разяснения по процедурата с горепосочения предмет, предоставяме следната информация:

ВЪПРОС

Как трябва да бъде удостоверено съответствието с изискванията посочени в т. 2.1. на Техническото задание, а именно:

„2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

- Компресорите и всички допълнителни компоненти (ако има такива) трябва да притежават категория по безопасност 4-Н или по висока. Класът по безопасност е определен по реда на ОПБ 88/97 “Общие положения обеспечения безопасности атомных станций” (ПНАЭ Г-01-011-97).

- Доставяното оборудване да притежава клас по качество NC-M или по висок, определен, съгласно концепцията за класификация по качество за механично оборудване на АЕЦ “Козлодуй”, блок 5 и 6 (NGPS4/2003/bg/0035)”.

ОТГОВОР

Класове 4-Н по безопасност и NC-M по качество са класове за конвенционално оборудване, като съответствието на тях може да се удостовери с Декларацията за съответствие на предлаганото оборудване.

Не е необходимо предоставяне на никакви допълнителни документи, освен изброените съпроводителни такива при доставката, както са посочени в Техническото задание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ВАСКО МИХОВ



Подписът е
заличен на
основание чл.
2 от ЗЗЛД