



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Подмяна на ходови колела на мостови кранове 6UQ12E01а, 6UQ12E16 и 5UQ12E01 с Q=12,5t в МЗ-5,6 ЕБ, ред А-Б, к.23”

рег. № в АОП 00353-2019-0045

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-2663/07.05.2019 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Моля да укажете брой на ходови колела за всеки мостов кран поотделно?

ОТГОВОР 1: Броя на ходовите колела за всеки кран са както следва: 4бр./ кран (2бр. задвижващи конични и 2 бр. водими цилиндрични).

ВЪПРОС 2: Моля да укажете основни геометрични размери (диаметър – външен, вътрешен, дебелина-ширина, друго) и тегло на всеки тип колело, ако те са различни. Ако са едни и същи – само едно изискване за всички?

ОТГОВОР 2: Основните геометрични размери са както следва: Диаметър по търкалящата се по релсата повърхност – ф800мм, Широчина – 170 мм. В техническата документация и паспорта на всеки кран няма посочено тегло на колелата.

Информацията относно основните геометрични характеристики на колета е посочена в т.2.5. от Техническо задание №2018.30.ТО.UQ.ТЗ.1544 приложение към документацията.

ВЪПРОС 3: Моля да укажете марка (тип на стомана) на материал на старите колела?

ОТГОВОР 3: В техническата документация и паспорта няма данни за материала на колелата.

ВЪПРОС 4: Моля да укажете марката (ГОСТ или друго) на старите лагери?

ОТГОВОР 4: Радиални двуредови самонагаждащи, означение 3526 по ГОСТ 5721-57
Информацията относно типа на лагерите на колелата е посочена в т.2.5. от Техническо задание №2018.30.ТО.UQ.ТЗ.1544 приложение към документацията.

ВЪПРОС 5: Моля да укажете има ли специфични изисквания към обема на 5 годишен ЗИП, от гледна точка на производствен опит?

ОТГОВОР 5: Съгласно т.4.5. от Техническо задание №2018.30.ТО.UQ.ТЗ.1544 приложение към документацията резервни части (общо за трите крана): 8 броя лагери за колелата от посочените в т.2.5. на Техническото задание, като бързоизносващи се резервни части за 5-годишен цикъл на експлоатация и поддръжка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ



Подписът в настоящото разяснение е заличен на основание чл.2 от ЗЗЛД