




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред “Б”, продължаване на пешеходната пътека по ред “А” на кота + 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация ГН на 5,6МЗ” рег. № в АОП 00353-2019-0056



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по документацията за участие в обществената поръчка с вх. №Ф-3652/21.06.2019 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

В предоставения от Възложителя Работен проект на горесцитираната процедура, в част ПБЗ е написано следното: „На кота +16,20 има изградена площадка за обслужване на турбогенератора. Загтовените конструктивни елементи за монтаж на пешеходните пътеки се доставят на площадките за обслужване на турбогенератора чрез мостовия кран в МЗ, като на нея се монтира подвижно обслужващо скеле за достигане на котата за монтаж на пешеходните пътеки - +35, 83.“ В КСС не е включено скеле по част „ПБЗ“.

Означава ли това, че Възложителят не приема този подход? Възможно ли е да се използва мостовият кран в МЗ за достъп до мястото на монтаж?

ОТГОВОР:

Мостовият кран не може да се използва за достъп до мястото на монтаж. За достъп до мястото на монтаж е необходимо да се предвиди скеле.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО МИХОВ



Заличено на
основание ЗЗЛД