



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС” рег. № в АОП 00353-2019-0049

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В представената Количествено-стойностна сметка за доставка по част „Електро” на цитираната обществена поръчка, т. 2 е предвидено да се доставят 2 /два/ броя –Модул следене със следните параметри:

- сензорен кабел дължина – до 200m.
- визуална аларма чрез LED индикация.
марка ELSA, модел 3L-SP.

В представения Работен проект по част „Електро” с редакция 03 на цитираната обществена поръчка, т. 4.3. е описан Локален панел, модел 3L-DP.

Кой от двата панела е обект на доставката - локален панел модел 3L-SP или локален панел модел 3L-DP?

ОТГОВОР: Обект на доставката е локален панел модел 3L-DP.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД

НАСКО МИХОВ

