

Йотова, Цветелина А.

From: Маринова, Милена Т.
Sent: 01 април 2019 г. 13:05
To: Александров, Пламен Г.; Йотова, Цветелина А.
Subject: FW: Запитване във връзка с "пазарни консултации N40897" АЕЦ Ф-2000 / 01.04.2019

АЕЦ Ф-2000 / 01.04.2019

From: Kabora Ltd. [<mailto:office@kabora.net>]
Sent: Monday, April 1, 2019 12:48 PM
To: commercial
Subject: Запитване във връзка с "пазарни консултации N40897"

Здравейте,

Във връзка с пазарни консултации №40897, моля да уточните следното:

1. Филтрите които искате в т.2 са с размери 592/592mm, съответно рамката за 6 бр. ще е 120x180cm, което е повече от отвора, който имате: 100x150cm. За да бъде точна рамката на отвора филтрите трябва да са с размери: 592/490mm-4бр. и 287/490-2бр. моля да уточните има ли възможност да бъде разширен отвора до 120x180cm или да предложим по-малките филтри за съществуващия отвор.
2. Клапите които искате в т.4 трябва да са ширина до 360mm, но няма как да се направи кръгла клапа на Ф900mm с подобна ширина, можем да предложим ПЖР с щуцери на Ф900mm, от двете страни, като ширината ще е до 360mm. Плътността на затваряне с ПЖР ще е много по-добра от кръглата клапа. Устройва ли ви този вариант?

Поздрави,
Илия Колчев



Кабора ЕООД
София 1202, ул. Малашевска, № 8
моб.: 088/ 83 90 500
тел.: 02/ 83 90 500
факс: 02/ 83 90 600
www.kabora.net