



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Покана за пазарна консултация №40897 по реда на чл.44 от ЗОП с предмет „Доставка на 14 броя вентилатори с постоянен режим на работа в КЗ на цех ХОГ”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани лица, че прави следните уточнения по техническата спецификация на обществена поръчка с предмет „Доставка на 14 броя вентилатори с постоянен режим на работа в КЗ на цех ХОГ”, публикувана в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: [www.kznpp.org/ Актуално/ Обществени поръчки / Пазарни консултации / 40897:](http://www.kznpp.org/)

I. Въпрос:

1. Филтрите в т.2 са с размери 592/592 мм, съответно рамката за 6 бр. ще е 120x180 см, което е повече от отвора, който имате: 100x150 см. За да бъде точна рамката на отвора филтрите трябва да са с размери: 592/490 мм - 4бр. и 287/490 мм - 2бр., моля да уточните има ли възможност да бъде разширен отворът до 120x180 см или да предложим по-малките филтри за съществуващия отвор.

I. Отговор:

1. Да, отворът има възможност да бъде разширен.

II. Въпрос:

1. Клапите в т.4 трябва да са с ширина до 360 мм, но няма как да се направи кръгла клапа на Ф900 мм с подобна ширина, можем да предложим подвижни жалузийни решетки с щуцери на Ф900 мм, от двете страни, като ширината ще е до 360 мм. Плътността на затваряне с подвижни жалузийни решетки ще е много по-добра от кръглата клапа. Приема ли се такъв вариант?

II. Отговор:

2. Да, този вариант се приема.