



## “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

М. М. 2019 г.

НАСКО МИХОВ



### ПРОТОКОЛ

На 24.07.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-2023/24.07.2019 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Петър Хайдутов –

**Членове:**

1. Бойко Горанов –
2. Борислав Стоименов –
3. Тодор Железарски –
4. Стелиян Стефанов –
5. Маргарита Маринова –
6. Галина Сибинова –

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и подгряване на водата в плувните басейни на сграда „Спортивно-оздравителен комплекс”, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Комисията констатира:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-85/24.06.2019 г.
2. Обявлението за обществена поръчка е изпратено за публикуване на 24.06.2019 г. до РОП с № ЗОП-О-331.
3. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2019-0068.
4. Крайният срок за представяне на оферти е 22.07.2019 г.
5. В указания срок са постъпили следните оферти:
  - ✓ Вх. № ОП-709/22.07.2019г., 13:54ч. – КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД - Участници в обединението: „АМАКС ГАЗ” ООД, „МУЛТИТЕРМ” ООД, „КАЛПРО” ЕООД и „ПИ ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИК” ЕООД
  - ✓ Вх. № ОП-710/22.07.2019 г., 14:30ч. - “ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД
  - ✓ Вх. № ОП-711/22.07.2019 г., 15:08ч. – ДЗЗД „РИСК ХЕЛИО” - Участници в обединението: „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД и „ЕСКО СЪРВИСИС” ООД
  - ✓ Вх. № ОП-712/22.07.2019 г., 15:15ч. – ДЗЗД „АС Конструкшън” - Участници в обединението: „КОМОС” ЕООД и „ИТА КОМ” ООД
6. В обявлението за обществена поръчка е посочено, че разглеждането и оценяването на офертите ще се извърши по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП. Първо ще се разгледат и оценят техническите и ценовите предложения на участниците, след което се разгледат документите за съответствие с критериите за подбор.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците съгласно приложения присъствен лист.

На основание чл. 61 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в Централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и оповестяване на съдържанието им, включително и ценовите предложения на участниците, както следва:

**КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД, Булстат 177374951**

Участници в обединението: „АМАКС ГАЗ” ООД ЕИК 130118710, „МУЛТИТЕРМ” ООД ЕИК 115035606, „КАЛПРО” ЕООД ЕИК 202339478 и „ПИ ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИК” ЕООД ЕИК 160078563

**Предлагана цена – 308 753,81 лева без ДДС**

**“ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, ЕИК 831577794**

**Предлагана цена – 305 000,00 лева без ДДС**

**ДЗЗД „РИСК ХЕЛИО”**

Участници в обединението: „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД ЕИК 040463255 и „ЕСКО СЪРВИСИС” ООД ЕИК 20380031

**Предлагана цена – 304 600,00 лева без ДДС**

**ДЗЗД „АС Конструкшън”, Булстат 177334589**

Участници в обединението: „КОМОС” ЕООД ЕИК 121034658 и „ИТА КОМ” ООД ЕИК 130515847

**Предлагана цена – 315 824,65 лева без ДДС**

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участниците.

Присъстващите представители на участниците бяха поканени да подпишат техническите и ценовите предложения на останалите участници.

Представителят на ДЗЗД „РИСК ХЕЛИО” подписа офертата на КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД, представителят на ДЗЗД „АС Конструкшън” подписа офертата на “ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД и представителят на КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД подписа офертите на ДЗЗД „РИСК ХЕЛИО” и ДЗЗД „АС Конструкшън”.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

На 29.07.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-2023/24.07.2019 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Петър Хайдутков –

**Членове:**

1. Даниел Енчев –]
2. Борислав Стоименов –]
3. Тодор Железарски –]
4. Стелиян Стефанов –]
5. Маргарита Маринова –]
6. Галина Сибинова –]

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и подгряване на водата в плувните басейни на сграда „Спортно-оздравителен комплекс”, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.**

След запознаване с протокола за постъпилите оферти новоприсъстващият член на комисията Даниел Енчев подписа декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците по реда на тяхното постъпване в Централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, както следва:

#### **КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД**

Предложението за изпълнение на поръчката на участника съдържа документите, изброени в Образеца на оферта към документацията за участие в процедурата. След запознаване с документите, комисията реши да изиска от участника на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП да представи допълнителни разяснения по техническите им предложения.

#### **“ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД**

Предложението за изпълнение на поръчката на участника съдържа документите, изброени в Образеца на оферта към документацията за участие в процедурата. След запознаване с документите, комисията реши да изиска от участника на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП да представи допълнителни разяснения по техническите им предложения.

#### **ДЗЗД „РИСК ХЕЛИО”**

Предложението за изпълнение на поръчката на участника съдържа документите, изброени в Образеца на оферта към документацията за участие в процедурата.

#### **ДЗЗД „АС Конструкшън”**

Предложението за изпълнение на поръчката на участника съдържа документите, изброени в Образеца на оферта към документацията за участие в процедурата.

На 22.08.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-2023/24.07.2019 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Петър Хайдутов – ]

**Членове:**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Даниел Енчев       | – |
| 2. Борислав Стоименов | – |
| 3. Тодор Железарски   | – |
| 4. Юлиан Тошев        | – |
| 5. Маргарита Маринова | – |
| 6. Галина Сибинова    | – |

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и подгряване на водата в плувните басейни на сграда „Спортивно-оздравителен комплекс”, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.**

След запознаване с протокола за постъпилите оферти новоприсъстващият член на комисията Юлиан Тошев подписа декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. На 07.08.2019г. до участниците КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД и “ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, с електронен подпис по имейл са изпратени Писма с рег. № ЗИД-955 и № ЗИД-956. Писмата са изпратени на основание чл.104, ал.5 от ЗОП с искане за предоставяне на допълнителни разяснения по техническите им предложения.

2. Крайният срок за получаване на допълнителни документи е 16.00 часа на 14.08.2019г., включително. В този срок са постъпили допълнителни документи както следва:

Вх. № ОП-793/09.08.2019г., 11:25ч. – КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД

Вх. № ОП-803/14.08.2019г., 14:58ч. – “ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците и представените допълнителни разяснения. Поради сложността на предмета и обема на поръчката, както и поради необходимостта от цялостен и обстоен преглед на техническите предложения, комисията реши да продължи работата си на следващо заседание.

На 11.09.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-2023/24.07.2019 г. и Заповед №АД-2425/05.09.2019 г.се събра комисия в състав:

**Председател:** Петър Хайдутов – I

**Членове:**

1. Даниел Енчев –
2. Борислав Стоименов –
3. Таня Димитрова –
4. Стелиян Стефанов –
5. Маргарита Маринова –
6. Галина Сибинова –

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и подгряване на водата в плувните басейни на сграда „Спортно-оздравителен комплекс”, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.**

След запознаване с протокола за постъпилите оферти новоприсъстващият член на комисията Таня Димитрова подписа декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците. Във връзка със сложността на предмета и обема на обществената поръчка и необходимостта от сравняване на всяко едно предложение за изпълнение на поръчката с изискванията на Техническото задание към документацията за участие в процедурата, комисията реши да продължи работата си на следващо заседание.

На 24.09.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-2023/24.07.2019 г. и Заповед №АД-2425/05.09.2019 г.се събра комисия в състав:

**Председател:** Петър Хайдутов –

**Членове:**

1. Даниел Енчев –]
2. Борислав Стоименов –]
3. Тодор Железарски –]
4. Стелиян Стефанов –]
5. Маргарита Маринова –]
6. Галина Сибинова –]

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и подгряване на водата в плувните басейни на сграда „Спортно-оздравителен комплекс”, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.**

Окончателни резултати на комисията от разглеждане на техническите предложения на участниците и представените допълнителни разяснения:

#### **КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД**

Офертата на участника в частта на техническото предложение **отговаря** на предварително обявените условия на поръчката.

#### **“ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД**

Офертата на участника в частта на техническото предложение **не отговаря** на

предварително обявените условия на поръчката, тъй като:

Участникът е декларирал, че ще са му необходими 1400 кв.м., но съществуващото състояние на покривното пространство не позволява реализиране на монтажните работи в заявления от участника обем, освен ако не предприеме допълнителни строително-монтажни дейности. Такива допълнителни работи не са заложили в офертата на участника нито като допълнително СМР, нито като допълнително проектиране.

В т.2.1 от Техническо задание № 18.ДСД.ТЗ.607/02 е дадена застроената площ (ЗП) на сградата, възлизаща на **2049 кв.м.**, в която се включват и помещенията на рехабилитационния център, находящ се под нивото на откритият басейн, от което следва, че **ЗП не съвпада** с площта на покривната конструкция.

Площта на покривната конструкция е приблизително **1471 кв.м.**, но имайки в предвид множеството елементи на вентилационни инсталации, които не подлежат на премахване и реалната опасност от засенчване на соларните панели, фактическата разполагаема площ за техният монтаж възлиза на приблизително **1000 кв.м.**

Действителното състояние на покривната конструкция е станало известно на участника още преди изготвяне на офертата, тъй като същият е извършил оглед на място, за което е представил и съответната декларация. В искането за предоставяне на разяснения възложителят още веднъж е обърнал внимание на необходимостта поръчката да се реализира при съобразяване със съществуващото положение на покривното пространство.

Предвид горното поръчката не може да бъде реализирана със запазване на съществуващото състояние на покривното пространство, без това да доведе до промяна или допълване на офертата на изпълнителя.

#### **ДЗЗД „РИСК ХЕЛИО”**

Офертата на участника в частта на техническото предложение **не отговаря** на предварително обявените условия на поръчката, тъй като:

За изпълнение на поръчката участника предвижда монтиране на хибриден тип соларни панели, които да се монтират на покрива на сграда „Спортно-оздравителен комплекс” в комплект с термопомпени бойлери, като те едновременно произвеждат електрическа и топлинна енергия, с помощта на слънчевото греене. Получената електрическа енергия ще захраня директно, предвидените за монтаж термопомпени бойлери със серпентина. Подгрятия топлоносител в соларната инсталация ще отдаде своята енергия в описаните по-горе бойлери. В приложената симулация на работата на соларната инсталация участника описва, че икономията от инсталирането на системата възлиза на 51 MWh/год., които чрез термопомпна система, работеща с коефициент на трансформация 3,3 се увеличават до 168,3 MWh/год. Икономията на топлинна енергия, от предвидената за монтаж соларна инсталация е определена в размер на 260 MWh/год. Без да е точно и ясно описана икономията на енергия възлиза на 428 MWh/год. Във връзка с гореописаното, офертата на участника, в частта на техническото предложение, не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради:

Неспазване на условията на Техническо задание № 18.ДСД.ТЗ.607/02 в т.2.2 за постигане на минимум 500 MWh/год. икономия на енергия, тъй като от предложената симулация на работа на соларната система комисията пресметна, че тя възлиза на 428 MWh/год.

Неспазване на условията на Техническо задание № 18.ДСД.ТЗ.607/02 в т.2.3 за монтиране на соларната инсталация, която да бъде от затворен тип, окомплектовани със соларна помпена група и соларно управление, а също така и бойлерите да са окомплектовани със серпентина и ел. нагревател. Участника предвижда да изпълни системата, чрез хибриден тип соларни панели монтирани на покрива на сграда в комплект с термопомпени бойлери, което ще доведе и до усложняване на системата и увеличаване на експлоатационните разходи (подобряване квалификацията на персонала и увеличени разходи поради работа на термопомпената система, която функционира с хладилен агент-фреон).

#### **ДЗЗД „АС Конструкшън”**

Офертата на участника в частта на техническото предложение **отговаря** на

предварително обявените условия на поръчката.

Предвид изложеното комисията реши:

1. Да не допуска до по-нататъшно участие **“ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД** и **ДЗЗД „РИСК ХЕЛИО”**, с мотива че техническите предложения на участниците не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката с мотиви за несъответствията описани по-горе.

2. Да допусне до по-нататъшно участие участниците **КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД** и **ДЗЗД „АС Конструкшън”** с мотива че техническите им предложения отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Комисията пристъпи към подробно запознаване с ценовите предложения на допуснатите участници. Същата констатира, че те са изготвени в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП е неприложимо, тъй като има само две допуснати оферти и няма как да бъде изчислена средна стойност.

На основание чл. 61, т. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към оценка на офертите. В съответствие с предварително обявените критерии за възлагане **“най-ниска цена”**, комисията оцени допуснатите участници, както следва:

- |    |                                  |                                  |
|----|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | <b>КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД</b> | <b>– 308 753,81 лева без ДДС</b> |
| 2. | <b>ДЗЗД „АС Конструкшън”</b>     | <b>– 315 824,65 лева без ДДС</b> |

На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критерии за подбор на участниците **КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД** и **ДЗЗД „АС Конструкшън”**.

#### **Комисията установи:**

Участникът **КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД** е представил в електронен вид Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) както за обединението така и за всички партньори в обединението. Съгласно представения договор за консорциум участниците са: **„АМАКС ГАЗ” ООД** ЕИК 130118710, **„МУЛТИТЕРМ” ООД** ЕИК 115035606, **„КАЛПРО” ЕООД** ЕИК 202339478 и **„ПИ ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИК” ЕООД** ЕИК 160078563. Участникът няма да използва подизпълнители. След преглед на документите свързани с лично състояние и критериите за подбор, комисията направи следните констатации:

1. При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника **„АМ ТЕРМ” ДЗЗД**, комисията установи, че в Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП за доказване на критерия за подбор **„Участникът да разполага с необходимите организации включени или не в структурата си, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а именно - Орган за контрол от вида С/А, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 (или еквивалент) за дейности покриващи предмета на поръчката по част „Електрическа и КИП и А”** е посочена фирма **Кооперация Елот, гр. София - Орган за контрол от вида С. В съответната част от ЕЕДОП – част II: “Информация за икономическия оператор”, Раздел В: “Информация относно използването на капацитета на други субекти”** е отбелязан отговор **„НЕ”**. Към документите има приложена декларация от **Кооперация Елот** по чл. 65 от ЗОП за използването на капацитета на трети лица.

Съгласно разпоредбата на чл.67, ал.2 ЗОП, при използване на капацитета на трети лица, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, в който се декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор съобразно частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

2. В представените ЕЕДОП-и от участниците в обединението **„КАЛПРО” ЕООД** и **„ПИ ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИК” ЕООД** става ясно, че ще извършват проектиране: **„КАЛПРО” ЕООД –**

част Проектиране ОВК и „ПИ ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИК” ЕООД – проектиране, доставка и монтаж част Електро. Посочени са проектантите за две части от проекта: Част ТОВК и Част “Електрическа и КИП и А”. За останалите части от проекта: Част „Конструктивна”, Част ВиК, Част “Енергийна ефективност”, Част ПБ (Пожарна безопасност), Част ПБЗ (План за безопасност и здраве) и Част „План за управление на строителни отпадъци” липсва информация за наличие на проектантите.

3. Представеният ЕЕДОП от участника в обединението „МУЛТИТЕРМ” ООД е подписан само от единия управител на дружеството – Димитър Кънев. Съгласно справка в Търговския регистър „МУЛТИТЕРМ” ООД се управлява от двама управители. Разпоредбата на чл.40, ал.1, т.3 ППЗОП, предвижда, че при дружество с ограничена отговорност лицата по чл.54, ал.2 ЗОП са лицата по чл.141, ал. 2 от Търговския закон, т.е. ЕЕДОП следва да бъде подписан от двамата управители.

Участникът ДЗЗД „АС Конструкшън” е представил в електронен вид Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) както за обединението така и за всички партньори в обединението и деклариранияте подизпълнители. Съгласно представения договор за обединение и анекс № 5 към договора участниците са: „КОМОС” ЕООД ЕИК 121034658 и „ИТА КОМ” ООД ЕИК 130515847. Участникът ще използва като подизпълнители „Джи Си Ар” ЕООД с ЕИК 831280864 - в частта Проектиране, със съответстващия им дял в % от поръчката (до 10%) и „Електро Пуск” ООД с ЕИК 204032509 - в частта ПНР, със съответстващия им дял в % от поръчката (до 0,5%). След преглед на документите свързани с лично състояние и критериите за подбор, комисията направи следните констатации:

1. В Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП участникът в обединението „КОМОС” ЕООД е декларирал като изпълнена дейност *“Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 година Обособена позиция №4: “Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех “Електро оборудване” /ЕО/ за ПГР 2016г. на блок 5 и общо станционни обекти”*. Посочената дейност е с описание което не съответства на изискването на Възложителя посочено в т. П.1.3) Технически и професионални възможности от Обявление за поръчка, Критерии за подбор, Изисквано минимално ниво към участниците: *„Участникът да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата (под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира: изграждане на соларни инсталации)”*.

2. Представеният ЕЕДОП от участника в обединението „КОМОС” ЕООД е подписан само от управителя на дружеството. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.3 ППЗОП, при еднолично дружество с ограничена отговорност лицата по чл.54, ал.2 ЗОП са лицата по чл.147, ал. 1 от Търговския закон, т.е. ЕЕДОП следва да бъде подписан от освен от управителя, и от едноличния собственик на капитала. Комисията установи също, че към настоящия момент участникът е променил наименованието на фирмата си от „Комос” на „КМС” (съгласно справка в Търговския регистър).

Във връзка с гореизложеното комисията реши да изиска от участниците да представят нови ЕЕДОП-и в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписани от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП, и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съгласно констатациите посочени по горе.

На 07.10.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-2023/24.07.2019 г. и Заповед №АД-2425/05.09.2019 г.се събра комисия в състав:

**Председател:** Петър Хайдутков –

**Членове:**

1. Даниел Енчев

2. Борислав Стоименов –
3. Тодор Железарски –
4. Стелиян Стефанов –
5. Маргарита Маринова –
6. Галина Сибинова –

със задача да отвори и разгледа представените допълнителни документи и информация.

Комисията установи:

1. На основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП на 26.09.2019г. чрез електронната поща до участниците са изпратени електронно подписани уведомления за констатираните липси и несъответствия.

2. Крайният срок за получаване на допълнителните документи е 16.00 часа на 03.10.2019г., включително. В този срок са постъпили допълнителни документи както следва:

**Вх. № ОП-874/02.10.2019 г., 10:21ч. – ДЗЗД „АС Конструкшън”**

**Вх. № ОП-881/03.10.2019г., 10:08ч. – КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД**

Комисията разгледа представените допълнителни документи за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи:

#### **ДЗЗД „АС Конструкшън”**

Участникът е представил нов ЕЕДОП от участника в обединението „КМС” ЕООД, подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

Представен е Анекс № 6 към договора за обединение, в който е посочено ново разпределение на обема и видовете работи по следния начин:

„КМС” ЕООД ще извършва: Доставка на оборудването, логистика, осигуряване на гаранция за изпълнение.

„ИТА КОМ” ООД ще извършва: Демонтаж на съществуващото оборудване и монтаж на ново оборудване. Доставка на оборудване, 72 часови проби и въвеждане в експлоатация.

Във връзка с новия Анекс 6, комисията извърши проверка на ЕЕДОП-те на участниците в обединението и установи следното:

В ЕЕДОП на „ИТА КОМ” ООД в Част IV, раздел А, т. 1) не е посочено, че е вписан в Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за строежи III група, III категория. Комисията извърши проверка в ЦПРС на адрес: <https://register.ksb.bg/>, за вписване в регистъра на „ИТА КОМ” ООД при което установи, че същият не е вписан в ЦПРС.

Във връзка с изложеното комисията реши, да отстрани от участие в процедурата участникът ДЗЗД „АС Конструкшън” с мотива, че същият не отговаря на поставените критерии за подбор. Участникът в обединението „ИТА КОМ” ООД, който ще изпълнява демонтаж на съществуващото оборудване и монтаж на ново оборудване не е вписан в ЦПРС за строежи III група, III категория, което не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор посочени в т.III.1.1 от Обявлението и т. 12.6. от Техническо задание № 18.ДСД.ТЗ.607/02 – „Изпълнителя на строително-монтажните работи, трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория”.

#### **КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД**

Участникът е представил нови ЕЕДОП-и от обединението КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД, от участниците в обединението „КАЛПРО” ЕООД и „ПИ ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИК” ЕООД и от Кооперация Елот, гр. София, посочен като трето лице.

Комисията пристъпи към преглед на представените ЕЕДОП-и и установи следното:

Представените ЕЕДОП-и от КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД, КАЛПРО” ЕООД и „ПИ ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИК” ЕООД са попълнени с информация, съгласно констатациите посочени по горе, отстранени са всички нередовности.

Представеният от Кооперация Елот, гр. София ЕЕДОП е подписан от Стефан Стефанов



Колев – Председател на кооперацията и член на управителния съвет.

Във връзка с гореизложеното комисията реши да изиска представяне нов ЕЕДОП от Кооперация Елот в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписани от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП, или изявление от едно от задължените лица по смисъла на чл.41 ППЗОП.

На 22.10.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-2023/24.07.2019 г. и Заповед №АД-2425/05.09.2019 г.се събра комисия в състав:

**Председател:** Петър Хайдутков –

**Членове:**

1. Даниел Енчев – I
2. Борислав Стоименов – I
3. Тодор Железарски – I
4. Стелиян Стефанов – I
5. Маргарита Маринова – I
6. Галина Сибинова – I

със задача да отвори и разгледа представените допълнителни документи и информация.

Комисията установи:

1. На 08.10.2019г. чрез електронната поща до участника КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД е изпратено електронно подписано уведомление с искане за представяне на допълнителни документи и информация.

2. Крайният срок за получаване на допълнителните документи е 16.00 часа на 15.10.2019г., включително. В този срок са постъпили допълнителни документи както следва:

**Вх. № ОП-915/15.10.2019г., 10:45ч. – КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД**

Комисията се запозна с получения отговор и установи следното, Председателят на Кооперация Елот, гр. София - Стефан Стефанов Колев е представил Декларация по чл. 41 от ППЗОП с която декларира, че разполага с информация за достоверността на декларираните в подписания от него ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за следните лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП: Ангел Михайлов Праматаров – член на управителния съвет; Атанас Митков Петров – член на управителния съвет; Димитър Кузманов Делчев – член на контролния съвет; Димитър Стойчев Христов – член на контролния съвет; Гергина Радева Папазова – член на контролния съвет;

Комисията приема така представената декларация и допуска участника **КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД** до класиране в процедурата.

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП и в съответствие с предварително обявените критерии за възлагане “най-ниска цена”, комисията класира на **Първо място** участникът **КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД** с предлагана цена – **308 753,81 лева без ДДС**.

Обобщавайки всичко по горе изложено **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:

1.1. обяви с мотивирано решение класирането на участника;

1.2. определи за изпълнител класираният на първо място участник и сключи договор с него.

2. Да отстрани следните участници със съответните мотиви, както следва:

**2.1. “ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, ЕИК 831577794**

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Фактическо основание: В техническото предложение и допълнително представените

разяснения са констатирани несъответствия, а именно:

Участникът е декларирал, че ще са му необходими 1400 кв.м., но съществуващото състояние на покривното пространство не позволява реализиране на монтажните работи в заявления от участника обем, освен ако не предприеме допълнителни строително-монтажни дейности. Такива допълнителни работи не са заложени в офертата на участника нито като допълнително СМР, нито като допълнително проектиране.

В т.2.1 от Техническо задание № 18.ДСД.ТЗ.607/02 е дадена застроената площ (ЗП) на сградата, възлизаща на **2049 кв.м.**, в която се включват и помещенията на рехабилитационния център, находящ се под нивото на откритият басейн, от което следва, че ЗП **не съвпада** с площта на покривната конструкция.

Площта на покривната конструкция е приблизително **1471 кв.м.**, но имайки в предвид множеството елементи на вентилационни инсталации, които не подлежат на премахване и реалната опасност от засенчване на соларните панели, фактическата разполагаема площ за техният монтаж възлиза на приблизително **1000 кв.м.**

Действителното състояние на покривната конструкция е станало известно на участника още преди изготвяне на офертата, тъй като същият е извършил оглед на място, за което е представил и съответната декларация. В искането за предоставяне на разяснения възложителят още веднъж е обърнал внимание на необходимостта поръчката да се реализира при съобразяване със съществуващото положение на покривното пространство.

Предвид горното поръчката не може да бъде реализирана със запазване на съществуващото състояние на покривното пространство, без това да доведе до промяна или допълване на офертата на изпълнителя.

## **2.2. ДЗЗД „РИСК ХЕЛИО”**

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Фактическо основание: В техническото предложение са констатирани несъответствия, а именно:

За изпълнение на поръчката участника предвижда монтиране на хибриден тип соларни панели, които да се монтират на покрива на сграда „Спортно-оздравителен комплекс” в комплект с термопомпени бойлери, като те едновременно произвеждат електрическа и топлинна енергия, с помощта на слънчевото греене. Получената електрическа енергия ще захрана директно, предвидените за монтаж термопомпени бойлери със серпентина. Подгрятия топлоносител в соларната инсталация ще отдаде своята енергия в описаните по-горе бойлери. В приложената симулация на работата на соларната инсталация участника описва, че икономията от инсталирането на системата възлиза на 51 MWh/год., които чрез термопомпна система, работеща с коефициент на трансформация 3,3 се увеличават до 168,3 MWh/год. Икономията на топлинна енергия, от предвидената за монтаж соларна инсталация е определена в размер на 260 MWh/год. Без да е точно и ясно описана икономията на енергия възлиза на 428 MWh/год. Във връзка с гореописаното, офертата на участника, в частта на техническото предложение, не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради:

Неспазване на условията на Техническо задание № 18.ДСД.ТЗ.607/02 в т.2.2 за постигане на минимум 500 MWh/год. икономия на енергия, тъй като от предложената симулация на работа на соларната система комисията пресметна, че тя възлиза на 428 MWh/год.

Неспазване на условията на Техническо задание № 18.ДСД.ТЗ.607/02 в т.2.3 за монтиране на соларната инсталация, която да бъде от затворен тип, окомплектовани със соларна помпена група и соларно управление, а също така и бойлерите да са окомплектовани със серпентина и ел. нагревател. Участника предвижда да изпълни системата, чрез хибриден тип соларни панели монтирани на покрива на сграда в комплект с термопомпени бойлери, което ще доведе и до усложняване на системата и увеличаване на експлоатационните разходи (подобряване квалификацията на персонала и увеличени разходи поради работа на термопомпената система, която функционира с хладилен агент-фреон).

## **2.3. ДЗЗД „АС Конструкън”, Булстат 177334589**

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП – участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Фактическо основание: Участникът в обединението „ИТА КОМ“ ООД, който ще изпълнява демонтаж на съществуващото оборудване и монтаж на ново оборудване не е вписан в ЦПРС за строежи III група, III категория, което не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор посочени в т. III.1.1 от Обявлението и т. 12.6. от Техническо задание № 18.ДСД.ТЗ.607/02 – „Изпълнителя на строително-монтажните работи, трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория”.

Съгласно точка П.1.5) от обявлението за поръчка, прогнозната стойност е **336 000.00 лева без ДДС**.

Ценовото предложение на предложението за класиране на първо място участник е в размер на **308 753,81 лева без ДДС**, т. е. на основание Решение № 8.1.5.3. от Протокол №8/05.03.2019г. на Съвета на Директорите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, настоящия протокол от работата на комисията **не следва да се внася** за разглеждане от СД, тъй като стойността на офертата не надвишава планираната стойност на поръчката.

Настоящият протокол се състави на 22.10.2019 г. Във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

**Приложения:**

1. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП;
2. Присъствен лист.

**Председател:** .....  
/Петър Хайдутов/

**Членове:**

1. ....  
/Даниел Енчев/

2. ....  
/Борислав Стоименов/

3. ....  
/Тодор Железарски/

4. ....  
/Стелиян Стефанов/

5. ....  
/Маргарита Маринова/

6. ....  
/Галина Сибинова/

## ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:


**“Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и подгряване на водата в плувните басейни на сграда „Спортно-оздравителен комплекс”, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**

Краен срок за подаване на оферти: до 16.00 часа на 22.07.2019 г.

Отваряне на оферти: 10.30 часа на 24.07.2019 г.


1. Вх. № ОП-709/22.07.2019г., 13:54ч. – КОНСОРЦИУМ „АМ ТЕРМ” ДЗЗД  
Участници в обединението: „АМАКС ГАЗ” ООД, „МУЛТИТЕРМ” ООД, „КАЛПРО” ЕООД и „ПИ ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИК” ЕООД
2. Вх. № ОП-710/22.07.2019 г., 14:30ч. - “ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД
3. Вх. № ОП-711/22.07.2019 г., 15:08ч. – ДЗЗД „РИСК ХЕЛИО”  
Участници в обединението: „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД и „ЕСКО СЪРВИСИС” ООД
4. Вх. № ОП-712/22.07.2019 г., 15:15ч. – ДЗЗД „АС Конструкшън”  
Участници в обединението: „КОМОС” ЕООД и „ИТА КОМ” ООД

Предаващо лице, 

Експерт „ОП”: 

/Маргарита Маринова/

Председател на комисията, 

и.д. Р-л У-е ДСД: 

/Петър Хайдутков/



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 24.07.2019 г. /отваряне на оферти/

за участие в публично състезание с предмет:

**„Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и подгряване на водата в плувните басейни на сграда „Спортивно-оздравителен комплекс”, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**

Фирма: АС Конструкивен ДЗЗД

Представител: Ирена П. Янчовска - Р.п. еуген Т.  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: ДЗЗД „Риен келно“

Представител: Иринея Киколаевича Янчовска (.....), експерт  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: АН ТЕРМ ДЗЗД

Представител: Александра Стоянова Хаджианска  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/