



# **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй**

## **ЗАПОВЕД**

№ АД-2534

гр.Козлодуй, 19 / 09 2019 г.

На основание чл.108, т.1 и чл.109 във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и чл.106, ал.6 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) и протокол на комисия назначена със Заповед №АД-2080/31.07.2019 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите в публично състезание с предмет: **“Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) на сградите от Ваканционно селище с.Кранево, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”** открито с решение №ЗОП-Р-93/04.07.2019 г., с уникален номер в РОП 00353-2019-0073 и с прогнозна стойност 127 000 лв. без ДДС

1. **Обявявам класираните участници в процедурата, както следва:**

**Първо място “ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй**

ЕИК 831577794

Телефон: 0973/72013

Факс: 0973/76670

Email: ips@inpris.com

Лице за контакти: Костадин Димитров - Управител

с подизпълнител

**“Топлик” ЕООД, гр. София**

ЕИК 130358132

Телефон: 02/8459075

Email: k.georgiev@topluk.com

Лице за контакти: Красимир Георгиев - Управител

с дял от поръчката – 96.5 %

2. **Определям участникът “ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че за участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор и офертата му е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и критерий за възлагане „най-ниска цена”.**

3. **Отстранявам участниците:**

**“МУЛТИТЕРМ” ООД, гр. Пловдив**

ЕИК 115035606

Телефон: 0888/770790

Email: d.kanev@multiterm.org

Лице за контакти: Димитър Кънев - Управител

Мотиви:

Правно основание - чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание - Участникът не е представил в определения краен срок допълнително изискваните от комисията документи за съответствие с поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор, от което следва, че за същия не може да се установи

съответствие с поставените критерии за подбор и изискванията за лично състояние посочени в обявлението и документацията за участие.

**ДЗД “РИСК ХЕЛИО”, гр. София**

Телефон: 02/8089703

Email: tenders@riskeng.bg

Лице за контакти: Нели Беширова - Управител

Мотиви:

Правно основание - чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП

Фактическо основание - Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия и изискванията на Възложителя, заложили в документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка, тъй като са налице несъответствия на техническото предложение с изискванията на Техническо задание № 18.ДСД.ТЗ.608/02, както следва:

Участникът предвижда да изпълни системата с фотоволтаичен тип панели, което не отговаря на условията посочени в т.2 (Изисквания към проекта) от Техническо задание № 18.ДСД.ТЗ.608/02, където Възложителят е заложил изискването, изграждането на соларната инсталация да се извърши със соларен тип панели, окомплектовани със соларна помпена група и соларно управление. Използването на фотоволтаичен тип панели ще доведе до усложняване на системата и увеличаване на експлоатационните разходи, поради използването на хладилен агент-фреон, необходим за функционирането на термомопената система.

На основание чл.181, ал.8 във връзка с чл.43, ал.1 от ЗОП, в тридневен срок от издаването му, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до участниците и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

[http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders&id=4251](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4251)

На основание чл.197, ал.1, т.7, б.”а” от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от получаването му.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**НАСКО АСЕНОВ МИХОВ**

