



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Повишаване надеждността на собствени нужди на ОРУ. Промяна в хранване на РУСН и консуматори.”

рег. № в АОП 00353-2019-0071

КОЗЛОДУЙ ЕАД
20.07.2019
08.07.2019

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по документацията за участие в обществената поръчка с вх. №Ф-3933/05.07.2019 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. Каква е точно мощността на ДГУ?
2. Моля за уточняване на тип за изпълнение на ДГУ:
 - тип «капот» за външно, улично разположение;
 - контейнерно изпълнение за външно, улично разположение;
 - открито изпълнение или «капот» - за установка в помещение на готов фундамент;
3. Моля да представите паспорт за ДГУ GZ600 или по широка информация за подбор на еквивалент.
4. Моля да представите еднолинейни схеми и спецификации (или проект) за шкафове за разпределение на хранване (КРУ) (в тръжната документация информацията е представена не в добро качество и не са на ясно номиналните стойности, цифри и букви):
 - КРУ 36кВ;
 - КРУ 0,4кВ.

ОТГОВОРИ:

1. В ТЗ № ОРУ.ТЗ.002/2017 Възложителят е посочил минимални изисквания за избор на аварийния ДГ GZ600, а именно:

- Ориентировъчната мощност на ДГ GZ600 е дадена в т.4 на Приложение 2 от ТЗ.
- Изборът на мощност на ДГ се извършва, от всеки кандидат в зависимост от техническите характеристики на предлагания от него ДГ и прилежащите към ДГ системи, при спазване изискванията посочени в Приложение 4 от ТЗ.
- Всеки кандидат, в зависимост от предлагания от него ДГ, трябва да представи записки и пресмятания /част от техническото предложение, на база техническите характеристики на

предлагания от него ДГ, и прилежащите към ДГ системи/ по отношение възможността за поемане на товар в последователността, описана в Приложение 4, съгласно т.1.1.4.3. от ТЗ и т.IV на Приложение 12 от ТЗ.

2. В ТЗ № ОРУ.ТЗ.002/2017 Възложителят е посочил минимални изисквания за типа на изпълнение на ДГ GZ600, по отношение на мястото за монтаж и условията на околната среда, а именно:

- Мястото за монтаж на ДГ GZ600 е дадено в Приложение 11 от ТЗ.
- Условията на околната среда при които ще работи ДГ GZ600, при всички експлоатационни режими са дадени в т.2089 на Приложение 12 от ТЗ.

3. В ТЗ № ОРУ.ТЗ.002/2017 Възложителят е посочил всички минимални изисквания и необходимата информация за избор на ДГ GZ600. Кандидатът може да предложи и по-добри алтернативи, удовлетворяващи минималните изисквания на Възложителя. Възложителят не разполага с „паспорт“ на ДГ (това е документ, който се предоставя от завода производител).

4. В ТЗ № ОРУ.ТЗ.002/2017 Възложителят е посочил всички минимални изисквания по отношение на техническите характеристики на оборудването и за КРУ 36kV, и за КРУ 0,4kV, а именно:

- За КРУ 36kV, съгласно т.I на Приложение 12 от ТЗ;
- За КРУ 0,4kV, съгласно т.III на Приложение 12 от ТЗ.

Прилагаме четливо Приложение 1 от ТЗ.

Информацията в Приложение 12 освен към ТЗ, се съдържа четливо още на две места:

1/ като част от образца на офертата по т.1.1.2. от нея в pdf формат към документацията;

2/ в образците за попълване в word формат.

Приложения: има

1. Принцилна електрическа схема, за промяна на захранване на консуматорите в ОРУ – 1 стр.

Заличено¹
на
основание
ЗЗЛД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДВ

