



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Повишаване надеждността на собствени нужди на ОРУ. Промяна в хранване на РУСН и консуматори.”

рег. № в АОП 00353-2019-0071

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по документацията за участие в обществената поръчка с вх.№Ф4203/18.07.2019 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. В Приложение 11 няма разделение в помещение за места на установка ДГУ GZ600, резервоар за дизелово гориво и секцията GZ600. Моля да бъдат предоставени чертежи от разработен работен проект (Договор №28000013 от 01.11.202г.) с места на подробно разположение на горепосоченото оборудване.

2. Резервоар за дизелово гориво трябва ли да бъде на една рама заедно с ДГУ GZ600 или някъде в специално помещение с аварийен слив?

ОТГОВОРИ:

1. На настоящият етап, Възложителят няма разработен работен проект. В т.1. на ТЗ №ОРУ.ТЗ.002/2017 Възложителят е посочил „Техническите характеристики на доставяното оборудване ще послужат за разработване на работен проект и извършване на последващи СМР за изпълнението му”. Изискуемите документи, посочени в т.5.9.1. на ТЗ №ОРУ.ТЗ.002/2017, ще послужат за разработване на работен проект.

В т.2.3. на ТЗ№ОРУ.ТЗ.002/2017 Възложителят е посочил изискване по отношение на физически и геометрични характеристики на доставяното оборудване. В частност, за секция CZ600 и ДГ - GZ600, е посочено изискване физическите и геометричните им характеристики

да бъдат такива, че да са подходящи за монтаж в помещение с размери 12/6м – Приложение 11. В т.2088 на Приложение 12, Възложителят изисква представяне на чертеж с „Разположение на секция CZ600 и ДГ – GZ600”, чертежа е част от техническото предложение на всеки кандидат. Точното разположение на секция CZ600 и ДГ - GZ600, в помещението по Приложение 11, ще бъде определено на етап работен проект.

Мястото на монтаж на резервоара, за гориво за ДГ - GZ600, ще зависи от предложението на съответния кандидат по т.2188 на Приложение 12. Мястото на монтаж на резервоара, ще бъде определено на етап работен проект.

2. В ТЗ № ОРУ.ТЗ.002/2017 Възложителят не предявява минимални изисквания, по отношение на необходимостта:

- резервоара за дизелово гориво да бъде на една рама с ДГ - GZ600;
- резервоара за дизелово гориво да бъде разположен в специално помещение с аварийен слив.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Заличено на
основание ЗЗЛД.