



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по пазарна консултация № 41204 за „Доставка на резервни части и консумативи, производство на Honeywell International Inc.” правим следните уточнения:

1 въпрос: Позиция 4 - "Основа за датчик IQ8 с EMC защита, Кат.№805560, за пожароизвестителни системи, при които се очакват високи електромагнитни смущения /ЕМИ натоварване, например чрез флуоресцентни лампи или устройства за контрол на електричеството, за ПИЦ ESSER"

Каталожният номер е само за платката, която се монтира на основата, а във Вашето запитване се говори за основа за датчик с EMC защита.

Какво да предложим комплект основа с платка или само платка? Моля да имате в предвид, че платките се предлагат в пакет по 10 бр.

Отговор: Придържете се към каталожен номер №805560 – платка за EMC защита (без основа).

2 въпрос: Евентуалното ни участие в процедурата няма ли да ни лиши от правото за участие в бъдещата обществена поръчка за доставка на резервни части?

Отговор: Провеждането на пазарни консултации е законово регламентирано право на възложителя, както и правото на всяко лице да участва в пазарни консултации. Информацията по провеждана от възложител пазарна консултация е публична /публикувана на профила на купувача/ и достъпна за всяко заинтересовано лице. Всеки, който изяви желание може да участва. Участието в пазарна консултация не лишава участника от бъдещо участие при възлагане на обществена поръчка.