



# **„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Постъпили въпроси по пазарна консултация № 41912 за „Доставка на филтриращ елемент за аерозолен филтър Фартос Ц-500”.

**Уважаеми дами и господа,**

Във връзка със зададени въпроси от участници в горесцитираната пазарна консултация, правим следните уточнения:

1. Въпрос: Количеството колко броя е?

Отговор: Необходима е единична цена за 1 брой.

2. Въпрос: Може ли производителят да предложи вместо материя – стъклоvlakно M20УТВ/0.85РП-армирани със стъклотъкан КТ-11, да предложи конструкция от ултратънки влакна марка M20УТВ-0,6 по ТУ6-11-483-79, филтърна стъклена мрежа ССФ-4(90) по ТУ 5952-023-00205009-2014?

Отговор: Параметрите не могат да бъдат променени.

3. Въпрос: В спецификацията е записано – начално съпротивление 400 Ра, може ли да предложим 500 Ра?

Отговор: Параметрите не могат да бъдат променени.

4. Въпрос: Теглото в спецификацията е 27,5 кг, но от завода-производител казват, че изначално, когато е произведен филтърът, теглото му е 50 кг. Допусната ли е грешка в спецификацията с изискване 27,5 кг?

Отговор: В спецификацията няма допусната грешка.

Останалите условия са посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 41912 на адрес: [www.kznpp.org/](http://www.kznpp.org/) **Актуално/ Обществени поръчки/ Пазарни консултации/ 41912.**

За допълнителна информация се обръщайте към управление „Търговско”, г-жа Цветелина Титрийска на тел. 0973/ 76164, или електронен адрес: [crtitrijska@npp.bg](mailto:crtitrijska@npp.bg)