

# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ**

**ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

## **РАЗЯСНЕНИЯ**

**ОТНОСНО:** Провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за “Подмяна на секции 5ВК, 5ВУ, 6ВК, 6ВУ, ВЕ, ВФ, ВГ, ВН в ЦПС-3, 4 и ОСК на ЕП 2”

**Уважаеми дами и господа,**

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за предоставяне на индикативни предложения за “Подмяна на секции 5ВК, 5ВУ, 6ВК, 6ВУ, ВЕ, ВФ, ВГ, ВН в ЦПС-3, 4 и ОСК на ЕП 2”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

**Въпрос № 1:** Може ли да бъде удължен срока за подаване на оферта по тази задача с три седмици поради комплексната и сложността на тази задача и фактът, че в момента на сайта на централата са налични изискванията към проекта и нищо конкретно по уредбите и апаратурата в тях?

**Отговор:** Срокът за подаване на оферта ще бъде удължен с три седмици.

**Въпрос № 2:** Може ли да бъдат предоставени еднолинейни схеми, ако съществуват или по-подробно описание на съществуващите и на новите уредби – като брой на шкафовете на всяка уредба, с какви устройства е снабдена всяка уредба (прекъсвачи релейни защиты, измервателни трансформатори и други), електрически параметри на уредбата и на нейните компоненти.

**Отговор:** Подробно описание на съществуващите и на новите уредби – като брой на шкафовете на всяка уредба е отразено в:

- Приложение 1 - Съществуващо разположение на секциите;
- Приложение 2 - Ново разположение на секциите.

Всяка от съществуващите уредби е снабдена с:

- прекъсвачи 6кV тип ВЭ-6;
- релейни защиты, изпълнени с електро-механични релета;
- токови измервателни трансформатори тип ТЛ-10 и ТЗЛМ за всяко присъединение;
- напреженови измервателни трансформатори тип ЗНОЛ.06, НОЛ.08 за килии “Мерене”.

Новите уредби трябва да заменят съществуващите, като новото оборудване бъде избрано съгласно посочените Технически изисквания към пазарна консултация.