



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Пазарна консултация по реда на чл.44, от ЗОП с предмет „ Доставка на резервни части производство на I&C ENERGO A.S.”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани лица, че удължава срока за набиране на индикативни предложения за „Доставка на резервни части производство на I&C ENERGO A.S.” до **15.06.2020г.** при условията, посочени в публикуваната покана за пазарна консултация № 43711 в профила на купувача и прави следните разяснения :

I. Въпрос:

1. Къде са монтирани резервните части?

I. Отговор:

1. Резервните части са предназначени за газодувки тип ICE 220 и ICE 85 с технологично обозначение 5,6TS11,12,13D01 и 5,6TS21,22,23D01.

II. Въпрос:

1. Какъв клас на безопасност?

II. Отговор:

1. Газодувки 5,6TS11,12,13D01 и 5,6TS21,22,23D01, за които са необходимите резервни части са класифицирани съгласно „Списък на конструкции, системи и компоненти на 5 и 6 блок класифицирани по безопасност, сеизмика и качество”, с ИД. № 30.ОУ.00.СПН.02 както следва:

- Клас на безопасност -3-Н;
- Категория на сеизмична устойчивост -2;
- Клас по качество – С.