

From: [Христов, Благовест К.](#)
To: [Пачев, Христо Б.](#)
Subject: Препратено: Пазарна консултация № 44138
Date: 05 август 2020 г. 9:55:07

От: Георгиева - Ангелова, Петя А.
Изпратени: 05 Август 2020 г. 09:30
До: Мадански, Бисер Г.; Христов, Благовест К.
Тема: ОТН.: Пазарна консултация № 44138

Във връзка с възникнали въпроси, относно Пазарна консултация № 44138 с предмет "Доставка на датчици за температура":

1. Класът на точност е В (за всички термосъпротивления от Техническата спецификация).
 2. Класът по безопасност е 3 - Н (за всички термосъпротивления от Техническата спецификация).
-

От: Мадански, Бисер Г.
Изпратени: 04 Август 2020 г. 15:43
До: Георгиева - Ангелова, Петя А.
Тема: Препратено: Пазарна консултация № 44138

От: Пачев, Христо Б.
Изпратени: 04 Август 2020 г. 13:30
До: Шербанов, Емил Й.; Христов, Благовест К.; Мадански, Бисер Г.
Як: Драголов, Драгомир Г.; Красночаров, Андрей А.
Тема: FW: Пазарна консултация № 44138

Моля за отговор! (трябва да го качвам на сайта)

From: Богоева, Юлия К.
Sent: Tuesday, August 4, 2020 10:25 AM
To: Пачев, Христо Б.
Сс: Александров, Пламен Г.; Маринова, Милена Т.
Subject: FW: Пазарна консултация № 44138

Ф-4427 / 04.08.2020г

From: SPARTAK-V Ltd. [mailto:office@spartak-v.bg]
Sent: Tuesday, August 4, 2020 10:18 AM
To: commercial
Сс: Пачев, Христо Б.
Subject: Пазарна консултация № 44138

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с Пазарна консултация № 44138 с предмет "Доставка на датчици за температура", моля да ни предоставите разяснения по следните въпроси:

1. Какъв е класът на точност на термосъпротивленията по позиции от 1 до 7 от Техническата спецификация?
2. Какъв е класът по безопасност на термосъпротивленията по позиции от 1 до 8 от Техническата спецификация?

С уважение,
Владислав Георгиев

--

SPARTAK-V Ltd.
UIC: 831646518, VAT number: BG831646518
Address: Bulgaria, 1111 Sofia,
41 Manastirska street, entrance A, office 1
Tel: +359 2 9712495, +359 2 8739655
Fax: +359 2 9712089
www.spartak-v.bg