



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 44231

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на никелова тел за изготвяне на уплътнение за главен разъм на реактор ВВЕР1000”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганата стока, съгласно приложеното по-долу техническо задание;
- единична цена и обща стойност без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.
- документ за представителство на производителя на предлаганата стока

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 13.08.2020г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в раздел Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 21.08.2020г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Георги Каменов – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 26 01, e-mail: GCKamenov@npp.bg

Приложения:

1. Технически изисквания.
2. Образец за индикативно предложение.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на никелова тел за изготвяне на уплътнения за реактора

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	95010	Никелова тел Ø5,0 мм.	Тел никелова, стандарт: CSN EN ISO/IEC 17050 - 1:2005; материал: NI 99.6, размер: ф5.00мм, за главно уплътнение на реактора, за реактор ВВЭР-1000	м	220		
2	106529	Никелова тел Ø1,6 мм	Тел никелова, стандарт: CSN EN ISO/IEC 17050 - 1:2005; материал: NI 99.6, размер: ф1.6мм, за заваряване на главно уплътнение на реактора, за реактор ВВЭР-1000	кг	2,5		

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 44231
 с предмет "Доставка на никелова тел за изготвяне на уплътнение за главен разьом на реактор ВВЕР1000":
 от
 /наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, дължност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Никелова тел ф5,0мм; стандарт: CSN EN ISO/IEC 17050-1:2005; материал: NI99,6; за главно уплътнение на реактор ВВЭР-1000		м	220		
2	Никелова тел ф1,6мм; стандарт: CSN EN ISO/IEC 17050-1:2005; материал: NI99,6; за заваряване на главно уплътнение на реактор ВВЭР-1000		кг	2,5		
Обща стойност без ДДС						

Срок на доставка
 Условие на доставка
 Гаранционен срок
 Производител
 Съпроводителна документация при доставка
 Документ за представителство