



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 45343

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на апаратура за изпитване на изолацията с високо променливо напрежение”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предложената апаратура, съгласно приложената техническа спецификация:

- единична цена и обща стойност, Валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация придружаваща апаратурата при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданата пазарна консултация може да бъдат отправяни до 16⁰⁰ часа на 02.09.2020г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16⁰⁰ часа на 04.09.2020г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведената пазарна консултация, ще бъдат публикувани в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарната консултация се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарната консултация ще бъде публично достъпна в интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Възложителя си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Тихомир Ангелов – Експерт маркетинг, тел. +359 973 7 4014, e-mail: tiangelov@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация
2. Образец за индикативно предложение

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на апаратура за изпитване на изолацията с високо променливо напрежение.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител
1.		Апаратура за изпитване на изолацията с високо променливо напрежение.	Изходяща мощност min.20kW, Изходящо напрежение min.10kV. Точност на измерване на тока и напрежението $\pm 1.5\%$, разделителна способност на измерване на U-0.01kV и I - 0.01mA, цикъл на работа 1hr ON / 1hr OFF	Бр.	1		

Образец

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 45343
 с предмет "Доставка на апаратура за изпитване на изолацията с високо променливо напрежение"
 от
 /наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена	Стойност
Обща стойност, Валута						

Срок на доставка
 Условие на доставка
 Гаранционен срок
 Производител
 Съпроводителна документация при доставка,