

Пачев, Христо Б.

From: Маринова, Милена Т.
Sent: 24 август 2020 г. 14:50
To: Пачев, Христо Б.
Сс: Александров, Пламен Г.; Богоева, Юлия К.
Subject: FW: уточнителен въпрос по ОП 45313 за доставка на резервни части, производство на ООО "НТЛ-Прибор"

Ф-4887 / 24.08.2020г.

From: Пачев, Христо Б.
Sent: Monday, August 24, 2020 1:38 PM
To: commercial
Subject: FW: уточнителен въпрос по ОП 45313 за доставка на резервни части, производство на ООО "НТЛ-Прибор"

From: trega@plov.net [<mailto:trega@plov.net>]
Sent: Monday, August 24, 2020 12:35 PM
To: Пачев, Христо Б.
Subject: уточнителен въпрос по ОП 45313 за доставка на резервни части, производство на ООО "НТЛ-Прибор"

Уважаеми г-н Пачев,
Във връзка с ОП 45313 за доставка на резервни части, производство на ООО "НТЛ-Прибор",
Моля да ни предоставите снимка, чертеж или рисунка на търсения преобразувател, по молба на
производителя – ООО „НТЛ- Прибор“.
Необходимо е за да се разбере какъв е видът на преобразувателя, за да Ви се предложи оферта.
ТХА не е тип, а е част от преобразувателя.

Приложено по-долу изпращам писмото с кореспонденция с производителя: ООО „НТЛ-Прибор“.

С Поздрав,
Надя Долапчиева
ТРЕГА ООД
Пловдив
Ул. Атон №20
Тел: 032671111
Факс: 032670888
e-mail: trega@plov.net

Здравствуйте!
прошу предоставитъ рисунок, фото или чертѣж.
мне необходимо понять, в каком виде должен быть преобразователь.
ТХА входит в состав преобразователя?
С уважением,
Худяков Владимир Евгеньевич,
ООО "НТЛ-Прибор"
21.08.2020 14:19, trega@plov.net пишет:

Здравствуйте,

Пожалуйста, дайте нам оферту для на следующие запаснейх части :

- 1.) Преобразователь, нормализующий – ПВЦ --01/3 МАС – вход: ТД, тип ТХА (К),
выход: 0-5мА, захранване: 220 В + 22 В, - 50В, с честота: $50 \pm 2\text{Хц}$, 6ВА
количество: 2 шт.

Они нужны для Козлодуйской АЭС в Болгарии.

Ждем Вашего ответа.

С уважением,

Трендафил Брашнарлов
Мениджер
ТРЕГА ООД
BG115034543

Болгария
4000, г. Пловдив
Ул. „Атон”№20
Тел: 0035932671111
Мобилен: 00359 888 70 21 66
Факс: 0035932670888
e-mail: trega@plov.net
www.tregaltd.com