

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 33339 /28.06.2016г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Цветелина Ангелова Йотова Телефон: 0973 7 21 02
Специалист “Маркетинг”

E-mail: cyotova@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на вентилатор осев и решетка подвижна жалузийна уплътнена”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация № 2016.00.ВКО.UW.ТСП.1341

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: Да Не

Обособена позиция 1 - Вентилатор осев

Обособена позиция 2 – Решетка подвижна жалузийна

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 01.07.2016г.

Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 01.08.2016г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител
- Информация за:
 - срок на доставка – възможно най-кратък / препоръчителен до 29.07.2016 г./
 - условие на доставка
 - гаранционен срок и срок за отстраняване на възникнали гаранционния срок дефекти.
 - предлагана цена - участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка за всяка обособена позиция, за която участва**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката
 - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация № 2016.00.ВКО.UW.ТСП.1341
 - валидност на офертата

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:

- Документите, посочени в техническата спецификация № 2016.00.ВКО.UW.ТСП.1341

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2016.00.ВКО.UW.TСП.1341

Доставка на вентилатор осев и решетка подвижна жалузийна уплътнена

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Вентилатори осеви и решетките жалузийни са от вентилационните системи 5,6UW11D01÷D04 и 5,6UW80D01, D02, осигуряващи климат в помещения на дизел помпени агрегати в ЦПС – 3 и ЦПС – 4.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1 към настоящата техническа спецификация

2.3. Характеристики на материалите

Няма допълнителни изисквания.

2.4. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок 12 месеца.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Вентилаторите и клапите да се доставят в заводска опаковка непозволяваща повреда при транспортиране и разтоварване.

3.2. Условия за съхранение

Производителят да укаже условията за съхранение.

4. Документи, които се изискват при доставката

- Сертификат/декларация за произход.
- Сертификат/декларация за съответствие, издаден от завода производител;
- Инструкция за монтаж и експлоатация на български език.

Инструкцията за монтаж и експлоатация на български език да се представи на хартиен носител в 3 екземпляра и на CD- 1 бр.

5. Входящ контрол

Доставеното оборудване да премине общ входящ контрол по указания в “АЕЦ Козлодуй” ред на “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй”, ДОД.КД.ИК.112.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

Към № 2016.00.ВКО.UW.ТСП.1341

за доставка на вентилатор осев и решетка подвижна жалузийна уплътнена

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
Обособена позиция I – Вентилатор осев							
1	122156	Вентилатор осев с дебит 14 000м ³ /ч; N=1.4 Kw, налягане 150÷250Pa, захранване 400V, диаметър на лопатките 630мм	Вентилатор осев- Дебит – 14 000м ³ /ч; N=1.4 Kw; налягане 150÷250 Pa, захранване 400V; клас на защита IP55, клас на изолация F, присъединителни размери: присъединяване – на фланци ф690÷750мм, мах. дължина 400мм, стоманен корпус с епоксидно покритие, диаметър на лопатките ф630мм, работна температура (-)25÷(+50°С	8	бр		
2	122157	Вентилатор осев с дебит 4000м ³ /ч 00 куб/м.; N=0.55 Kw, налягане 160÷200Pa, захранване 400V, диаметър на лопатките ф350÷450мм	Вентилатор осев- Дебит – 4000м ³ /ч; N=0.55 Kw; налягане 160÷200 Pa, захранване 400V; клас на защита IP55, клас на изолация F, присъединителни размери: присъединяване – на фланци ф350÷450мм, мах. дължина 400мм, стоманен корпус с епоксидно покритие, диаметър на лопатките ф350÷450мм, работна температура (-)25÷(+50°С	4	бр		
Обособена позиция II – Решетка подвижна жалузийна							
1	122158	Решетка подвижна жалузийна уплътнена	Размери 600x600мм с ел. задвижване на 230 V, за външен монтаж	4	бр.		
2	122159	Решетка подвижна жалузийна уплътнена	Размери 1000x1000мм с ел. задвижване на 230 V, за външен монтаж	8	бр.		