



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Доставка на резервни части за запорна арматура производство на фирма MOSTRO a.s. Чехия”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: В Техническа спецификация № 2016.36.РО.00.ТСП.1415, т.2.5. се цитира документ НП-068-05, който е несъвместим с Техническите условия, по които трябва да се произведат исканите резервни части, поради факта че е публикуван през 2005г.

ОТГОВОР 1: Ако арматурата е предназначена за атомни централи и е конструирана преди въвеждане в действие на документа НП-068-05, то може да е в съответствие с ОТТ-87/91 или с други нормативни документи и стандарти, които съответстват на изброените.

Резервните части да отговарят на Технически условия от 1982 г. и 1983 г, които отговарят на ОТТ-82.

ВЪПРОС 2: В табличния вид на Техническа спецификация № 2016.36.РО.00.ТСП.1415, поз. 1, графа „Наименование“, тип А10 823-180/350-15 липсва информация за материала на клапаните. Съгласно условното означение на клапаните, трябва да има още една цифра за материалното изпълнение. По приложеното ТУ 422-14-03/82 правилното означение на клапан от 08X18H10T за Рр 9,2МРа е А10 823-0160/300-15.

ОТГОВОР 2: Тип А10 823-180/350-15 липсва нулата пред 180, означаваща материал 08Х18Н10Т. Правилното изписване за клапани от 08Х18Н10Т с Рр 9,2 МРа е А10 823-0160/300-15.

ВЪПРОС 3: В табличния вид на Техническа спецификация № 2016.36.РО.00.ТСП.1415, поз. 1, 2 и 3 графа „Технически характеристики“ се цитират поз. 9, 21, 40, 41, които липсват в чертежа на клапани А10 823 от приложеното ТУ 422-14-03/82. Моля да уточните позициите на исканите от Вас резервни части.

ОТГОВОР 3: Допусната е грешка, като са цитирани позиции от друго ТУ. Правилните позиции за А10 823-0160/300-15 по ТУ 422-14-03/82 са : поз. 016, 078, 079, 095.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ



03.07.12