



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по оферти за „Доставка на ултразвукови нивомери”

Уважаеми дами и господа,

1. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за набиране на оферти за участие в конкурс по реда на чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки за „Доставка на ултразвукови нивомери” до 01.04.2008 г., при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 15720.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

2. Във връзка с постъпили въпроси правим следните уточнения по техническата спецификация:

Въпрос: Приемливо ли е отделно захранване 24 VDC или 180-260 VAC или 12 VDC акумулаторна батерия?

Отговор: Изискванията ни са за 12.....24 VDC (токов кръг).

Въпрос: Приемливо ли е корпус IP66?

Отговор: Изискванията ни са за IP68.

Въпрос: Приемливо ли е максимално налягане 1,5 бар?

Отговор: Изискванията ни са за работно налягане - 0,2... 3 bar.

Въпрос: Приемливо ли е програмиране чрез бутони и вграден дисплей на корпуса?

Отговор: Наличието на вграден дисплей на корпуса допълнително ще оскъпи поръчката и това може да доведе до надхвърляне на планираната цена за покупка на ултразвукови нивомери.

Въпрос: Приемливо ли е точност 0,2 / 0,25% по целия обхват или 2мм по-голямото от двете?

Отговор: Изискваната от нас точност е макс. 1 мм.

Всички останали условия остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-н Христо Пачев на тел. 0973 / 7 61 40, или електронен адрес HPatchev@npp.bg

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „Ф и Б”

ГЕОРГИ КИРКОВ