

**Пачев, Христо Б.**

---

**From:** Богоева, Юлия К.  
**Sent:** 31 май 2019 15:27  
**To:** Пачев, Христо Б.  
**Сс:** Александров, Пламен Г.; Маринова, Милена Т.  
**Subject:** FW: 41204 vapros

АЕЦ Ф-3213 / 31.05.2019г.

---

**From:** Петър Георгиев [<mailto:p.georguiev@gricomgroup.com>]  
**Sent:** Friday, May 31, 2019 2:36 PM  
**To:** commercial  
**Subject:** 41204 vapros

Здравейте,

във връзка с Вашата покана за пазарна консултация 41204 имам два въпроса:

1. Позиция 4 -

"Основа за датчик IQ8 с EMC защита, Кат.№805560, за пожароизвестителни системи, при които се очакват високи електромагнитни смущения /EMI натоварване, например чрез флуоресцентни лампи или устройства за контрол на електричеството, за ПИЦ ESSER"

Каталожният номер е само за платката, която се монтира на основата, а във Вашето запитване се говори за основа за датчик с EMC защита

Какво да предложим комплект основа с платка или само платка

Моля да имате в предвид, че платките се предлагат в пакет по 10 бр

2. Евентуалното ни участие в процедурата няма ли да ни лиши от правото за участие в бъдещата обществена поръчка за доставка на резервни части?

Поздрави

--

**Petar Gueorguiev**  
General Manager



---

**GRICOM Engineering**  
4 Prof.Dr. Vasil Zlatarski str. office 3  
1799 Sofia, Bulgaria  
t: +359 2 988 74 70  
m: +359 888 896 893

[www.gricom.bg](http://www.gricom.bg)

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.