



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 41764

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на резервни части за регулираща система на турбини ОК-12А ОАО производство на КАЛУЖСКИЙ ТУБИННЫЙ ЗАВОД”.

Предложенията следва да включват:

- подробно описание на предлаганите резервни части, съгласно приложените по-долу технически изисквания;
- единична цена и обща стойност без ДДС, Валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- информация за производителя, каталожна информация;
- ако Участникът не е производител - документ за представителство на производителя /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба/;
- съпроводителна документация придружаваща стоката при доставка:
 - декларация / сертификат за произход;
 - декларация /сертификат за съответствие, за качество на използваните материали;
 - инструкции (предписания) за условия и срокове за съхранение и прекопсервация;
 - инструкции (предписания) за монтаж и поддръжка;
 - маркировка на всеки детайл (наименование; чертеж №.....; позиция от чертеж);
 - гаранционна карта/гаранции за определения срок.
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16⁰⁰ часа на 14.08.2019г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16⁰⁰ часа на 21.08.2019г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Възложителя си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от П. Попниколова – специалист маркетинг, тел. +359 973 7 2486, e-mail: popnikolova@npp.bg

Приложения:

1. Технически характеристики – Приложение №1
2. Образец за индикативно предложение

Директор „Правна и търговска дейност“

Заличено на
основание
К чл.2 от ЗЗЛД ка

Съгласували:

Р-л У-е “Търговска дейност”
08.08 . 2019 г. Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД ва/

Н-к отдел „Менеджмент“
08.08 . 2019 г. от/

Изготвил:
Специалист м
08.08 . 2019 г. /П. Попниколова/

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

За доставка

**ТЕМА: Доставка на резервни части за регулираща система на турбини ОК-12А
ОАО "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" РУСИЯ**

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Предмет на доставката са резервни части за регулиращи системи на турбини ОК-12А, необходими за извършване на техническо обслужване и ремонт, както и за поддържане на определен минимален запас.

Необходимите количества, номенклатурите, специфичните характеристики на резервните части са представени в таблична форма, изготвена във връзка с настоящата техническа спецификация.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не се изискват.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1 Класификация на оборудването

Резервните части, предмет на доставката, са предназначени за оборудване с клас по безопасност и категория по сеизмична устойчивост, посочени в табличната форма към настоящата типова техническа спецификация и определени съгласно:

- "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" НП-001-97 (ПМАЭ Г-01-011-97);

- "Нормы проектирование сейсмостойких атомных станций" НП-031-01, 2002.

2.2 Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3 Физически и геометрични характеристики

Съгласно чертежите и техническите изисквания на завода производител.

2.4 Характеристики на материалите

Съгласно чертежите и техническите изисквания на завода производител.

2.5 Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно чертежите и техническите изисквания на завода производител.

2.6 Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Заявените резервни части са необходими за компоненти от съоръжения, които не се използват за работа в среда с йонизиращи лъчения.

2.7 Нормативно-технически документи

Съгласно изискванията на завода производител.

2.8 Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок не по-малко от 24 месеца.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1 Изисквания към доставката и опаковката

Резервните части да са консервирани и опаковани по единично, като всеки детайл да има етикет с номер на чертеж, габаритни размери и тегло. Опаковката да предпазва резервните части от повреди при транспорт и съхранение.

3.2 Условия за съхранение

Производителят да посочи условията при които да се съхраняват резервните части, както и период и изисквания за пресконсервация.

4. Документи, които се изискват при доставката

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- декларация/ сертификат за произход;
- декларация/ сертификат за съответствие, за качество на използваните материали;
- инструкции (предписания) за условия и срокове за съхранение и пресконсервация;
- инструкции (предписания) за монтаж и поддръжка;
- маркировка на всеки детайл (наименование; чертеж №...; позиция от чертеж);
- гаранционна карта/ гаранции за определения срок.

5. Входящ контрол

Доставените резервни части да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в "АЕЦ Козлодуй", ид. №ДОД.КД.ИК.112".

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

за доставка на резервни части за регулираща система на турбини ОК-12А
ОАО "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" РУСИЯ.

резервни части за регулираща система на турбини ОК-12А								
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Поз. по чертеж № 141-С-2329 СБ (золотник отсечен)	Клас по безопасност	Категория за сейзмична устойчивост
1.	79382	Тарелка	Черт.№ 141-М-1789	бр.	2	9	4-Н	3
2.	79384	Пружина	Черт.№ 185-С-0211	бр.	2	18	4-Н	3
3.	79201	Разпределител отсечен	Черт.№ 141-С-926	бр.	2	2	4-Н	3
резервни части за регулираща система на турбини ОК-12А								
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Поз. по чертеж № 141-Б-0671 СБ (трансформатор налягане)	Клас по безопасност	Категория за сейзмична устойчивост
1.	64007	Пружина	Черт.№ 185-С-0242	бр.	2	70	4-Н	3
2.	64008	Пружина	Черт.№ 185-С-0349	бр.	2	72	4-Н	3
3.	64009	Пружина	Черт.№ 185-М-041	бр.	2	75	4-Н	3
резервни части за регулираща система на турбини ОК-12А								
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Поз. по чертеж № 141-С-2243 СБ (реле за затваряне на клапаните)	Клас по безопасност	Категория за сейзмична устойчивост
1.	99013	Разпределител отсечен	Черт.№ 141-С-2261	бр.	2	1	4-Н	3
2.	99022	Пружина	Черт.№ 185-М-0727	бр.	2	8	4-Н	3

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ №41764
с предмет доставка на резервни части за регулираща система на турбини ОК-12А
ОАО "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" РУСИЯ**

От

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

резервни части за регулираща система на турбини ОК-12А											
№	ИД по ВААН	Наименование	Означние/ Технически характеристики	Мярк а/мер на единица	Колич ество	Поз. по чертеж № 141-С-2329 СБ (золотни к отсечен)	Клас по безо пасн ост	Категори я за сеизмичн а устойчив ост	Описание и технически характеристики на предлаганого изделие	Ед. цена без ДДС	Стойн ост без ДДС
1.	79382	Тарелка	Черт.№ 141-М-1789	бр.	2	9	4-Н	3			
2.	79384	Пружина	Черт.№ 185-С-0211	бр.	2	18	4-Н	3			
3.	79201	Разпределител отсечен	Черт.№ 141-С-926	бр.	2	2	4-Н	3			
Обща стойност без ДДС											
резервни части за регулираща система на турбини ОК-12А											
№	ИД по ВААН	Наименование	Означние/ Технически характеристики	Мярк а/мер на единица	Колич ество	Поз. по чертеж № 141-Б-0671 СБ (трансфо)	Клас по безо пасн ост	Категори я за сеизмичн а устойчив	Описание и технически характеристики на предлаганого изделие	Ед. цена без ДДС	Стойно ст без ДДС

					рматор налягане)	ост		
1.	64007	Пружина	Черт.№ 185- С-0242	бр.	2	70	4-Н	3
2.	64008	Пружина	Черт.№ 185- С-0349	бр.	2	72	4-Н	3
3.	64009	Пружина	Черт.№ 185- М-041	бр.	2	75	4-Н	3

Обща стойност без ДДС

резервни части за регулираща система на турбини ОК-12А

№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристи ки	Мярк а/мер на един ица	Колич ество	Поз. по чертеж № 141-С- 2243 СБ (реле за затваряне на клапанит е)	Клас по безо пасн ост	Категори я за сеизмичн а устойчив ост	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	Ед. цена без ДДС	Стойно ст без ДДС
1.	99013	Разпределител отсечен	Черт.№ 141- С-2261	бр.	2	1	4-Н	3			
2.	99022	Пружина	Черт.№ 185- М-0727	бр.	2	8	4-Н	3			

Обща стойност без ДДС

Срок на доставка
Условие на доставка
Условие на плащане
Гаранционен срок
Производител
Съпроводителна документация при
доставка
Документ за представителство

Подпис, печат