

## ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 45955

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Подмяна на шкафове за управление на предпазни клапани на компенсатора на налягане 5, 6 ЕБ - тип SEMPELL VCA и VS66”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложените по-долу технически изисквания - Приложение №1;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 22.12.2020 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 31.12.2020 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев – Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

### Приложения:

1. Технически изисквания - Приложение №1

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за подмяна на шкафове за управление на предпазни клапани на компенсатора на налягане 5, 6ББ – тип SEMPELL VCA и VS66

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1		Доставка на шкаф за управление на предпазен клапан VS66	модел ААРО.468333.013	бр.	7
2		Доставка на шкаф за управление на предпазен клапан VCA	модел ААРО.468333.012	бр.	3
4		Доставка на пулт за проверка на шкафовете	модел ААРО.441461.009	бр.	1
5		Доставка на товарно устройство за шкафовете	модел ААРО.442282.002	бр.	3
6		Доставка на комплект кабели за свързване на пулта за проверка	-	к-кт	1
7		Доставка на комплект кабели за свързване на товарно устройство	-	к-кт	2
8		Доставка на комплект резервни части за шкафовете, за поддръжане на експлоатационната им надеждност за период от 30 години	-	к-кт	1
9		Авторски надзор при монтажа на шкафовете	-		

### Забележка/ Допълнителни изисквания:

1. На първия етап за опитно-промишлена експлоатация на един от енерглоковете ще бъдат монтирани по един шкаф от двата вида.
2. На следващите планови годишни ремонти ще бъдат монтирани останалите шкафове на двата енерглокока.
3. Товарното устройство да има възможност за непрекъснат целогодишен режим на работа.
4. Доставка трябва да бъде комплектована със всички документи, необходими за монтаж, експлоатация, техническо обслужване и.
5. Документите, придружаващи услугата да се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език.
6. На шкафовете ще бъде извършен специализиран входящ контрол - функционална проверка.