

Адрес: България, гр. София, 1111,  
ул. Манастирска № 41, вход А, офис 1

ЕИК: 831646518 ИН по ДДС: BG831646518

Тел.: (02) 9712495  
(02) 8739655

Факс: (02) 9712089

e-mail: office@spartak-v.bg

spartak@mbox.contact.bg

website: www.spartak-v.bg

Дата: 19.01.2020 г.  
Изх. № 3-294-0006

До: „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД  
Адрес: гр. Козлодуй, 3321

## Уважаеми дами и господа,

Във връзка с Покана за пазарна консултация № 46006 с предмет „Доставка на резервни части за оборудване СВРК на БЕБ“, със съжаление Ви уведомяваме, че при поставените изисквания е невъзможно да представим индикативно предложение за доставка на 42 бр. шлейфове кабелни за СВРД КНИТ, и 5 бр. за СВРД КНИТУ.

Причините са, че в Техническата спецификация на Възложителя е посочено, че в състава на всеки шлейф трябва да е вложен кабел „JС5ХFE-U/LOCA 14×2×0.35 или аналогичен“. В процеса на подготовка на нашето индикативно предложение, единственият производител, притежаващ правото за производство на кабели с обозначение JС5ХFE ни информира, че такъв кабел не съществува в производствените му листи, и никога не е бил произвеждан. Поради несъществуването на такъв кабел не може да бъде предложен негов аналог. Освен това, липсва информация за екранирането и/или армировката на кабела в неговата цялост и на отделните негови елементи, съгласно техническите условия на производителя на кабели JС5ХFE. Допълнително, в пазарната консултация е посочено, че всеки шлейф се състои и от „метална обвивка“, което изискване е неясно.

Предвид гореизложеното, моля да ни бъде предоставена следната информация:

1. Какво означава буквеният код -U в буквено-цифровото обозначение на кабела JС5ХFE-U/LOCA в Техническата спецификация?
2. Изисква ли Възложителят огнеупорност на кабела (обозначение JС5ХFE-V/LOCA)?
3. Изисква ли Възложителят екраниране на всяко отделно жило на кабела с ленти от PET и APET, и 100 % покритие на екранировката (допълнително обозначение /st/)?
4. Изисква ли Възложителят металоръкав на шлейфа от стоманена гофрирана тръба с положена върху нея стоманена оплетка, или се изисква само оплетка, положена върху кабела на шлейфа?

С уважение,  
к.т.н. инж. Владимир Вушев  
Управител

Заличено на основание ЗЗЛД

СЧП 4199109092