



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на постъпили въпроси по техническата спецификация във връзка с публикуваната покана за пазарна консултация с наш № 46006 за „Доставка на резервни части за оборудване СВРК на БЕБ” правим следните уточнения:

- буквеният код U в буквено цифровото обозначение на кабела JC5XFE-U/LOCA в Техническата спецификация е техническа грешка;

- буквено цифровият код на кабела следва да се чете JC5XFE-V/LOCA 14x2x0,35/st/o/-/ или аналогичен.

(<https://kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/5384>)