



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

В отговор на постъпили въпроси по техническата спецификация във връзка с публикуваната покана за пазарна консултация с наш № 46006 за „Доставка на резервни части за оборудване СВРК на БЕБ” правим следните уточнения:

- Никъде в приложената към покана за пазарна консултация № 46006 с предмет „Доставка на резервни части за оборудване СВРК на БЕБ”, Възложителя не е поставил изрично условие за типа на металната обвивка на шлейфа, а именно гофрирана обвивка от неръждаема стомана с външна защита от оплетка от неръждаема стомана, само металическа оплетка, херметичен металически ръкав или какъвто и да е друг тип метална обвивка;
- Изискването на Възложителя е кабелът на шлейфа да е поставен в гъвкава защитна метална обвивка с крайни елементи за херметизиране на електрическите съединители след неговото подсъединяване към СВРД,КНИТ и бетонната стена. Изискването за херметичност е само в областта на електрическите съединители.

(<https://kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/5384>)