

Адрес: България, гр. София, 1111,
ул. Манастирска № 41, вход А, офис 1
ЕИК: 831646518 ИН по ДДС: BG831646518

Тел.: (02) 9712495
(02) 8739655
Факс: (02) 9712089

e-mail: office@spartak-v.bg
spartak@mbox.contact.bg
website: www.spartak-v.bg

Дата: 29.01.2020 г.
Изх. № 3-294-0008

До: „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
Адрес: гр. Козлодуй, 3321

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с Покана за пазарна консултация № 46006 с предмет „Доставка на резервни части за оборудване СВРК на 6ЕБ“, на 27.01.2021 г., с изх. № 3-294-0007, отправихме писмо с молба за разяснения относно Техническата спецификация, където е указано, че всеки шлейф се състои и от „метална обвивка“. Във Ваше информационно съобщение, публикувано на 29.01.2021 г., е представено следното разяснение:

Изискването на Възложителя е кабелът на шлейфа да е поставен в гъвкава защитна метална обвивка с крайни елементи за херметизиране на електрическите съединители след неговото подсъединяване към СВРД.КНИТ и бетонната стена. Изискването за херметичност е само в областта на електрическите съединители.

Моля да уточните защитните свойства на посочената от Ваша страна „гъвкава защитна метална обвивка“ – механична защита или екраниране на кабела (ако се цели механична защита е необходимо да се посочи на какви механични влияния трябва да издържа армировката, ако пък се има предвид екраниране е необходимо да се посочи степен на покритие на екранировката в проценти).

С уважение,
к.т.н. инж. Владимир Вушев
Управител

Заличено на основание ЗЗЛД

СФП 2104104042