



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

В отговор на постъпили въпроси по техническата спецификация във връзка с публикуваната покана за пазарна консултация с наш № 46006 за „Доставка на резервни части за оборудване СВРК на БЕБ” правим следните уточнения:

- Изискването на Възложителя е кабелът на шлейфа да е поставен в гъвкава защитна метална обвивка осигуряваща механична защита. Шлейфът трябва да запазва работоспособността при всички сеизмични въздействия до максимално разчетно земетресение за площадката на АЕЦ “Козлодуй”, т.е., да удовлетворява изискванията за категория I по сеизмоустойчивост съгласно НП-031-01.
- Подробни технически характеристики на шлейфовете и нормативни изисквания към тях ще бъдат представени в Техническа спецификация за процедура на доставка утвърдена от Възложителя.

(<https://kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/5384>)