



**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на постъпили въпроси по техническата спецификация във връзка с публикуваната покана за пазарна консултация с наш № 46006 за „Доставка на резервни части за оборудване СВРК на БЕБ” правим следните уточнения:

Изискванията към “шлейф” поставени в Техническата спецификация към пазарна консултация №46006 с предмет „Доставка на резервни части за оборудване СВРК на БЕБ” са:

кабелът на шлейфа да е поставен в гъвкава защитна метална обвивка;

типът на кабела следва да е JC5XFE-V/LOCA 14x2x0,35/st/o/-/ или аналогичен.

Пазарната консултация се провежда с цел определяне на прогнозна стойност. Подробни технически характеристики и нормативни изисквания ще бъдат посочени в техническа спецификация при стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка.

(<https://kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/5384>)