



7	Съединителна кутия	SFT - 16.1 / AISI316	1	-	1.4401
6	Датчик за преместване	37-2998-1930/15L1	1	-	-
5	Датчик за ниво на маслото	LWG-0150-000-201	1	-	-
4	Плънка от неръждава стомана	36-580399	1	-	1.4301
3	Заварена съсба	368959	1	17.00	S355J2
2	Специален хидроакмулатор	308258S	1	122.00	S355J2
1	Специална динамична съсба	36-580398	1	82.00	S355J2
			Σ 221.00		

№	Наименование	Тип	Забележка	Кол.	Маса (кг)	Материал
---	--------------	-----	-----------	------	-----------	----------

Възел №	5TQ40J01	Коп. на опорите:	1
ККС	5TQ40J01	Хидроакмулатор специален	
F(H)=	260.00 kN	Чертеж за поръчка	
F(HZ)=	360.00 kN		
F(HS)=	00.00 kN		
+ =	54 mm	Възпротел:	ЛИСЕГА Ofert №
- =	54 mm	АЕЦ Колоний ЕАД	0 - 8 - 0 0
Ø OD=	351.00 mm	Проектант:	ЛИСАД Двиг. - №
Изолация:	50 mm	Джм Си Ар ЕООД	5006 - 3 - 51914
Температура:	°C		
Макс. преместване:	150 mm		
Позиция:	75 mm		
21 / 21	mm		
Дата:	18.08.2020		
Проверил:			

2	10.15.2020	УН	УН	Позиция 5, 6, 7 добавени
1	07.07.2020	УН	УН	Позиция 4 добавена
0	03.07.2020	ММЕ	УН	Първа ревизия
Рек.	Дата	Координати	Проверени	Подробности за ревизията

Този документ е собственост на проектантите и изготвящите за изготвянето му. Съхраняването му извън длъжностите на проектантите и изготвящите му е забранено. Всякакви изменения в документите, които не са одобрени от проектантите и изготвящите му, са невалидни. Всякакви изменения в документите, които не са одобрени от проектантите и изготвящите му, са невалидни. Всякакви изменения в документите, които не са одобрени от проектантите и изготвящите му, са невалидни.