

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ТАБЛИЧЕН ВИД

за доставка на регулатор тип 15Д100.36сб-2, за дизел- генератор 15Д100

| № | ИД по ВААН | Наименование | Технически характеристики | Мярка/ мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Други изисквания |
|----|------------|--------------|---|----------------------|------------|--|------------------|
| 1. | 37561 | Регулатор | <p><u>Технически характеристики на регулатора</u></p> <p>Тип 15Д100.36сб2 за дизел-генератор 15Д100;</p> <p>Обороти при 750 об./min на дизела- 860 об./min;</p> <p>Диапазон на изменение на оборотите на дизела- 400÷790 об./min;</p> <p>Установен статизъм- 4%;</p> <p>Тип на електродвигателя- СЛ369Б;</p> <p>Обороти на електродвигателя- 3550- 4050 об./min;</p> <p>Захранване на електродвигателя- =220 V;</p> <p>Доставяния регулатор да е нов и да е произведен през последните дванадесет месеца, преди датата на монтажа.</p> <p><u>Съпроводителна документацията</u></p> <p>Необходимо е доставката да е придружена със следните документи, на български език:</p> <p>-декларация за съответствие;</p> <p>-инструкция за монтаж и експлоатация;</p> | Бр. | 1 | | |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ**

**ДОД.ОК.ИК.336/04
ПРИЛОЖЕНИЕ 8, СТР.2/9**

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>-сертификати (декларации) за произход; -паспорт</p> <p>Сертификати, протоколи и декларации, се представят на оригиналния език, придружени с превод на български език.</p> <p><u>Други изисквания</u></p> <p>-Изпълнителят да представи документ, удостоверяващ качеството му на представител на завода производител;</p> <p>-Изпълнителят да осигури представител на производителя или негов упълномощен представител за шеф- монтажник, под чието ръководство да се извършат дейностите.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|