

## Покана за пазарна консултация №46993 с предмет „Доставка на реостат тип РЗВ-31 А УЗ за Електролизерна станция цех Общостанционна поддръжка”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на реостат тип РЗВ-31 А УЗ за Електролизерна станция цех Общостанционна поддръжка”

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока/

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 21.06.2021г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 01.07.2021г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Петранка Попниколова – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 24 86, e-mail: [rapornikolova@npp.bg](mailto:rapornikolova@npp.bg)

Приложения:

1. Техническа спецификация.

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за пазарна оценка на реостат РЗВ-31 А УЗ за Електролизерна станция цех ОСП

| №  | ИД | Наименование | Технически характеристики                                                                                                                                                                                     | Количество | Марка / мерна единица | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания                                                                                                                                                |
|----|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | Реостат      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тип РЗВ-31 А УЗ;</li> <li>- съпротивление на реостата – 251 Ом;</li> <li>- предел на регулиране на тока – 8,7+1 А;</li> <li>- привод-ръчен непосредствен;</li> </ul> | 1          | бр                    | -                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- номинална мощност – 1,2 kW;</li> <li>- за напрежение до 440 V;</li> <li>- за регулиране на постоянен ток.</li> </ul> |

Заличено на  
основание ЗЗЛД

Изготвил  
Енергет  
*M. I. I.*