

## ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 47102

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на специфични консумативи, производство на Parker Hannifin за азотна станция OZA”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 05.07.2021 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 09.07.2021 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

### Приложения:

1. Техническа спецификация

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на специфични консумативи за азотна станция 0ZA производство на PARKER HANNIFIN

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1	116123	Елемент филтърен	PARKER HIROSS, 045P, за азотна станция	бр.	2
2	116125	Елемент филтърен	PARKER HIROSS, 045S, за азотна станция	бр.	2
3	98653	Елемент филтърен	тип 1050A, на HIROSS ZANDER DIVISION, общо съдържание на масло по-малко или равно на 0.003 мг/м <sup>3</sup> при 1bar абс. и T20°C	бр.	1
4	98654	Елемент филтърен	тип 1050XP, на HIROSS ZANDER DIVISION, отделяне при номинален капацитет 99,99999 (0.01µ) остатъчно съдърж.масло по-малко или равно на 0.01мг/м <sup>3</sup> при 1bar абс. и T20°C	бр.	1
5	98657	Пълнеж адсорбционен	Кат.№.953600011000 на HIROSS ZANDER DIVISION, за адсорбатор АКС на Азотна станция	бр.	1