



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ТЕЛЕФАКС

<b>ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА СТОПАНСТВО ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА БОРНА КИСЕЛИНА ИЗВЪН СК-3 В РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА Р-ВКОС”</b>	<b>ОТ: Г. КИРКОВ</b>
	<b>ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”</b>
	<b>НАШ №</b> 4973/7 35 30
	<b>ДАТА:</b> 30 10 09
	<b>ВАШ №</b>
<b>БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 2</b>	

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

### **ВЪПРОС:**

1. Към списъка на техническите лица по т.2.2.9.1.1 с посочените квалификационни групи трябва ли да се прилагат копия от удостоверенията , потвърждаващи притежаването на изискваните квалификационни групи съгл. съгл.чл.60,табл.1 на ПБР-НУ.

2.Относно: Количествени сметки , част „Технологична” ,раздел III- Доставка и монтаж :

По поз.29- „Доставка на бормашина колонна” моля да дадете повече технически параметри като:

- максимален диаметър на пробиван отвор в стомана/чугун
- обороти на вретеното /мин-мах/

По поз.30 – „Доставка на заваръчен апарат с възможност за дистанционно регулиране на заваръчния ток” моля да уточните :

- да се регулира заваръчния ток и за двата процеса- РЕДЗ и ВИГ
- да се регулира заваръчния ток за РЕДЗ или ВИГ

По.поз.31- „Доставка на телфер електрически” моля да уточните :

- какъв е размера на профила на гредата на съществуващия релсов път
- може ли да има отклонение от техническите параметри/напр.скорост на микроподем 1.4 м/мин ./ и до колко

По поз.32 – „Доставка на конзолен краи” моля да уточните :

- може ли да има отклонение от скоростта на микроподем 1.4 м/мин. и до колко

### **ОТГОВОР:**

1. Към списъка на техническите лица по т.2.2.9.1.1 с посочените квалификационни групи трябва ли да се прилагат копия от удостоверенията , потвърждаващи притежаването на изискваните квалификационни групи съгл. съгл.чл.60.табл.1 на ПБР-НУ – не е необходимо да се прилагат копия от удостоверенията..

2.Относно: Количествени сметки , част „Технологична“ ,раздел III- Доставка и монтаж :

По поз.29- „Доставка на бормашина колонна“ моля да дадете повече технически параметри като:

- максимален диаметър на пробиван отвор в стомана/чугун - ф 20мм.
- обороти на вретеното /мин-мах/ - до 2000об./мин.

По поз.30 – „Доставка на заваръчен апарат с възможност за дистанционно регулиране на заваръчния ток“ моля да уточните :

- да се регулира заваръчния ток за ВИГ.

По.поз.31- „Доставка на телфер електрически“ моля да уточните :

- какъв е размера на профила на гредата на съществуващия релсов път - двойно Т с размери 140/300мм./ двойно Т профил 30М/
- може ли да има отклонение от техническите параметри/напр.скорост на микроподем 1.4 м/мин ./ и до колко - не.

По поз.32 – „Доставка на конзолен кран“ моля да уточните :

- може ли да има отклонение от скоростта на микроподем 1.4 м/мин. и до колко - не.

**С УВАЖЕНИЕ**

**ДИРЕКТОР**

**“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”**

**ГЕОРГИ КИРКОВ**