



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.

Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка на вихрово-токова сонда за контрол на основния метал на колектори на парогенератори ПГВ 1000М”.

Уважаеми дами и господа,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП, удължава срока **до 06.10.2021 г.** за набиране на индикативни предложения с предмет: “**Доставка на вихрово-токова сонда за контрол на основния метал на колектори на парогенератори ПГВ 1000М**”, при условията, посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 47425 на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес [www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации/](http://www.kznpp.org/Актуално/Обществени_поръчки/Пазарни_консултации/) и отговаря на следните въпроси:

1. Фото на вихрово-токова сонда кая съга ползва АЕЦ Козлодуй за контрола на сотояние за тръбички на парогенератора;
2. Фото за разъем на адаптер(MIZ-18A) на действащи сонди .
3. Моля да покажете схематично на рисунка зона за контрол на метала на колектор на парогенератор.


1.Отговор на първи въпрос:



2. Отговор на втори въпрос:

Конектор Lemo - FGG.2B.310.CLAD62Z за кабел или EGG.2B.310.CLL при монтаж на корпуса.

3. Отговор на трети въпрос:



Всички заинтересовани лица могат да подават оферти при условията, посочени в поканата за пазарна консултация.

Допълнителна информация може да бъде получена от Мануела Красиминова, Експерт „Маркетинг“, Управление „Търговско“.