

ПРИГЛАШЕНИЕ НА РЫНОЧНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ № 47830

«АЭС Козлодуй» ЕАД уведомляет всех заинтересованных лиц, что в связи с подготовкой к возложению общественного заказа и определению прогнозной стоимости, на основании ст. 44 ЗОЗ (Закона об общественных заказах) собирает индикативные предложения по «Поставке автоматических выключателей типа АП50»

Предложение должно содержать:

- подробное описание предлагаемых запасных частей согласно нижеприложенному перечню;

- единичную цену и общую стоимость без НДС; Валюту

- информацию о сроке и условии поставки, гарантийный срок;

- сопровождающую документацию при поставке;

- точный адрес и контактное лицо, телефон, факс, e-mail, интернет-адрес.

- документ о представительстве изготовителя, в случае, что участник не является изготовителем.

Запросы в связи с проводимыми рыночными консультациями можно направлять до 14.10.2021г. на e-mail: commercial@npp.bg, при этом разъяснения будут опубликованы в профиле покупателя.

Крайний срок для подачи индикативных предложений - 21.10.2021г., на e-mail: commercial@npp.bg

Индикативные предложения и любая другая информация, которой обмениваются в связи с проведением рыночных консультаций, будут опубликованы в профиле покупателя.

Отправляя индикативное предложение, каждый участник рыночных консультаций соглашается с тем, что предложение и любая другая информация, предоставленная в результате рыночных консультаций, будет общедоступной в профиле покупателя.

Заказчик сохраняет за собой право использовать индикативные предложения, полученные при проведении рыночных консультаций, для возложения общественных заказов до пределов стоимости по ст. 20, алл. 4 ЗОЗ (Закона об общественных заказах).

Дополнительную информацию можно получить у Петранки Попниколовой – Эксперта «Маркетинг», тел. +359 973 7 24 86, e-mail: paropnikolova@npp.bg

Приложения:

1. Перечень автоматических выключателей АП50

Перечень необходимых автоматических выключателей типа АП50

Тип и технические характеристики	Для поставки, шт.
АП50Б-3МТ - 1,6А - 10I _н - 400АС - 2П - УЗ	25
АП50Б-3МТ - 2,5А - 3,5I _н - 400АС - 2П - УЗ	15
АП50Б-3МТ - 2,5А - 10I _н - 400АС - 2П - УЗ	20
АП50Б-3МТ - 4А - 3,5I _н - 400АС - 2П - УЗ	5
АП50Б-3МТ - 4А - 10I _н - 400АС - 2П - УЗ	30
АП50Б-3МТ - 6,3А - 3,5I _н - 400АС - 2П - УЗ	5
АП50Б-3МТ - 6,3А - 10I _н - 400АС - 2П - УЗ	30
АП50Б-3МТ - 10А - 3,5I _н - 400АС - 2П - УЗ	10
АП50Б-3МТ - 10А - 10I _н - 400АС - 2П - УЗ	60
АП50Б-3МТ - 16А - 3,5I _н - 400АС - 2П - УЗ	3
АП50Б-3МТ - 16А - 10I _н - 400АС - 2П - УЗ	60
АП50Б-3МТ - 25А - 3,5I _н - 400АС - 2П - УЗ	1
АП50Б-3МТ - 25А - 10I _н - 400АС - 2П - УЗ	60
АП50Б-3МТ - 40А - 10I _н - 400АС - 2П - УЗ	10
АП50Б-3МТ - 50А - 10I _н - 400АС - 2П - УЗ	2

Требования к поставке автоматических выключателей типа АП50:

1. Общая износостойкость - 30 000 циклов «включение-выключение»;
2. Коммутационная износостойкость $\geq 10\ 000$ циклов «включение-выключение»;
3. Соответствие стандартам ГОСТ Р 50030, ГОСТ ИЕС 60898-2-2011;
4. Группа по условиям эксплуатации М7 согласно ГОСТ 30631;
5. Включения и выключения за 1 час ≥ 30 ;
6. Степень защиты от воздействия окружающей среды в соответствии с ГОСТ 14255 – минимум IP20;
7. Условия хранения – согласно ГОСТ 15150-69;
8. Гарантийный срок;
9. Сертификаты/Декларации соответствия;
10. Сертификаты/Декларации о происхождении;
11. Автоматические выключатели должны быть спроектированы для использования на атомных электростанциях.
12. Паспорт;
13. Руководство по эксплуатации;

Примечание: Везде, где указан стандарт, понимать или эквивалентный, с действительным сроком действия к дате подачи индикативного предложения!