



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01,03,04,05 и 5,6QD01,02, производство на АО Троицкий электромеханический завод или аналог”.

Уважаеми дами и господа,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП, удължава срока до 14.12.2021 г. за набиране на индикативни предложения с предмет: “Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01,03,04,05 и 5,6QD01,02, производство на АО Троицкий электромеханический завод или аналог”, при условията, посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 48092 на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации/ и отговаря на следните въпроси:

1. Температурата на охладения въздух 40 (45 – поз 3) градуса – това температурата на изхода. Каква температурата на въздуха на входа във въздухоохладителя?
2. Същия въпрос по вода, 30 градуса – товали е температурата на водата на входа?
3. Габаритни размери 2840 дължина, 1250 височина, 250 дълбочина на въздухоохладителя ? Т.е. размерът на «прозореца» през който минава въздуха дали е 2840x1250? Моля за уточнение.
4. Моля да посочите материали от които трябва да бъдат изработени въздухоохладителите.
5. В допълнение към изпратени въпроси по пазарна консултация № 48092 „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01,03,04,05 и 5,6QD01,02, производство на АО Троицкий Електромеханический завод или аналог”, да ни предоставите габаритни чертежи на изделия.

1.Отговор на първи въпрос:

Посочената температура за охлаждаща вода е на вход.

2. Отговор на втори въпрос:

Посочената температура за охладения въздух е на изход.

3. Отговор на трети въпрос:

Размерите посочени в ТС са габаритни и не са размери на светлия отвор.

4. Отговор на четвърти въпрос:

Всички останали размери и материали трябва да съответстват на паспорта, цитиран в техническата спецификация.

5. Отговор на пети въпрос:

Въздухоохладителите е необходимо да се изработят съгласно размерите на цитираните в ТС паспорти.

Всички заинтересовани лица могат да подават оферти при условията, посочени в поканата за пазарна консултация.

Допълнителна информация може да бъде получена от Мануела Красиминова, Експерт „Маркетинг“, Управление „Търговско“.