

## ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 48157

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП, набира индикативни предложения за „Доставка на електроконтактни термометри ОТИ, тип АКМ 34, производство на фирма QUALITROL”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание;
- единична цена и обща стойност, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка:
  - сертификат/ декларация за вложените материали;
  - сертификат/ декларация за съответствие;
  - гаранционен срок;
  - паспорт;
  - ръководство за експлоатация.
- документ за представителство/ оторизация на производителя;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 13.12.2021 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 20.11.2021 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Станислав Димитров - Експерт „Маркетинг”, e-mail: [SADimitrov@npp.bg](mailto:SADimitrov@npp.bg)

Приложения:

1. Технически спецификация.

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на електроконтактни термометри ОТИ, тип АКМ 34, производство на фирма  
QUALITROL

Тип и технически характеристики	За доставка, бр.
GEN1 ОТИ Type АКМ 34, Модел АКМ345-00275493	7

**Изисквания към доставката на електроконтактни термометри от тип АКМ 34:**

1. Конфигурация: ОТИ Type АКМ 34\4\05\15\12;
2. Измервателен диапазон:  $-20 \div +130^{\circ}\text{C}$ ;
3. Грешка:  $\pm 1\%$  of FSD/ $1,5^{\circ}\text{C}$ ;
4. Дължина на карилярната сонда: 12м, G1" Male 15;
5. Микропревключватели: 4бр. МВО (220V AC/DC);
6. Switch Differential: (SDT)  $6\pm 1^{\circ}\text{C}$ ;
7. Вграден аналогов изход – TD111 -  $4\div 20\text{mA}$ ;
8. Кабелни изходи – метален щуцер PG16;
9. Степен на защита от въздействие на околната среда: минимум IP54;
10. Диапазон на работната температура на околната среда  $-40^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$ ;
11. Цвят: RAL7000 - Powder Coat Finish;
12. Гаранционен срок;
13. Сертификати/Декларации за съответствие;
14. Сертификат/Декларация за произход;
15. Паспорт;
16. Ръководство за експлоатация;