



EUROPE

ES Group Europe s.r.o.
Republikánská 1102/45, Lobzy,
312 00 Plzeň, Česká republika

www.e-s-group.eu
+420 777 630 595
info@e-s-group.eu

Изх. № .001 /06.01.2022г.

**ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
Н. МИХОВ**

гр. Козлодуй

ОТНОСНО: Допълнителни технически въпроси и удължаване срока на пазарна консултация №48258 с предмет: “Доставка на мобилен дизелов генератор, монтиран в контейнер”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХОВ,

Моля да бъде удължен срока за подаване на индикативни предложение по горе посочената пазарна консултация до 31.01.2022г.

Също така, във връзка с подготовка на индикативно предложение по горе посочената пазарна консултация моля да ни отговорите на следните въпроси:

1. В техническата спецификация е посочен диапазонът на мощност: 1100-1400кВт. За каква мощност е необходимо да се извърши разчетът, за 1100кВт или за мощност 1400кВт. Стойността и размерите са съществено различни, тъй като се използват различни двигатели. За мощност от 1400кВт двигателят е с една стъпка по-мощен.

2. В техническата спецификация е посочена максималната мощност 1100-1400кВт, номиналната мощност 1100-1300кВт. Ако максималната мощност е 1100кВ, тогава номиналната мощност трябва да е 1000кВт. Моля за уточнение относно номиналната мощност 1100кВт, възможно трябва да бъде 1000кВт и е печатна грешка. Моля да посочите необходимата мощност съгласно стандарт ISO 8528. Или моля да уточните съгласно какъв друг стандарт е посочена максималната и номиналната мощност от ТС.

3. Моля за височина над морското равнище на мястото, където ще се използва генераторът.

4. Моля за информация ще има ли дизел-генераторът отношение към ядрената безопасност, и ако е приложимо, неговия клас на безопасност.

5. Моля за информация има ли ограничения за теглото на генератора.

6. Моля за информация има ли ограничения за габаритите на генератора.

7. Моля за информация за продължителността на автономната работа на генератора без дозареждане.

8. Необходимо ли е да има функции за синхронизиране на генератора с мрежа и / или други генератори.

9. Необходимо ли е генераторът да има допълнително окомплектоване с кабел, кабелни макари (ако е необходимо – с какво количество кабел).

10. Трябва ли да влиза в обема на доставка теглич за превоз на полуремаркетото с генератора.



EUROPE

ES Group Europe s.r.o.
Republikánská 1102/45, Lobzy,
312 00 Plzeň, Česká republika

www.e-s-group.eu
+420 777 630 595
info@e-s-group.eu

11. Необходимо ли е да има разпределително устройство бкВ в контейнера с генератора.
12. Моля за информация до каква температура на генератора не трябва да има дерейтинг (спадане на мощност).
13. Какви консуматори ще има до генератора и с какви пускови токове (най-големите – като пример е помпено оборудване).
14. Необходимо ли е да има функция 100% прием на номинална мощност без аварийно изключване за една стъпка.
15. Има ли изисквания за сейзмоустойчивост.
16. Моля да посочите изисквания, касаещи се околната среда (макс. / мин. температура на въздуха и др.).

С уважение,
Управител ES Group Europe s.r.o

Вадим Иванов

Digitálně
podepsal
Vadym
Mychajlovyc̣h
Ivanov

Заличено на основание 33ЛД