



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на постъпило искане за удължаване на срока за подаване на индикативни предложения и въпроси по техническата спецификация на публикувана покана за пазарна консултация с наш № 48258 за „Доставка на мобилен дизелов генератор, монтиран в контейнер” правим следните уточнения:

I. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че удължава срока за набиране на индикативни предложения за „Доставка на мобилен дизелов генератор, монтиран в контейнер” до 31.01.2022 г., при условията, посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 48258.

II. Отговори на постъпили въпроси

1. В техническата спецификация е посочен диапазонът на мощност: 1100-1400кВт. за каква мощност е необходимо да се извърши разчетът, за 1100кВт или за мощност 1400кВт. Стойността и размерите са съществено различни, тъй като се използват различни двигатели. За мощност от 1400кВт двигателят е с една стъпка по-мощен.

2. В техническата спецификация е посочена максималната мощност 1100-1400кВт, номиналната мощност 1100-1300кВт. Ако максималната мощност е 1100кВ, тогава номиналната мощност трябва да е 1000кВт. Моля за уточнение относно номиналната мощност 1100кВт, възможно трябва да бъде 1000кВт и е печатна грешка. Моля да посочите необходимата мощност съгласно стандарт ISO 8528. Или моля да уточните съгласно какъв друг стандарт е посочена максималната и номиналната мощност от ТС.

Отговор: Номиналната мощност трябва да е 1100кВт.

3. Моля за височина над морското равнище на мястото, където ще се използва генераторът.

Отговор: 33 м.

4. Моля за информация ще има ли дизел-генераторът отношение към ядрената безопасност, и, ако е приложимо, неговия клас на безопасност.

Отговор: Към ядрената безопасност не, клас на безопасност 4-Н.

5. Моля за информация има ли ограничения за теглото на генератора.

Отговор: Обща маса, Мах. - 20т. заедно с контейнер и гориво.

6. Моля за информация има ли ограничения за габаритите на генератора.

Отговор: 40" контейнер с размери, мм. 12034x2352x2395.

7. Моля за информация за продължителността на автономната работа на генератора без дозареждане.

Отговор: 9ч.

8. Необходимо ли е да има функции за синхронизиране на генератора с мрежа и / или други генератори.

Отговор: Не.

9. Необходимо ли е генераторът да има допълнително окомплектоване с кабел, кабелни макари (ако е необходимо – с какво количество кабел).

Отговор: Да, кабелна макара и кабел с дължина 20м.

10. Трябва ли да влиза в обема на доставка теглич за превоз на полуремаркетото с генератора.

Отговор: В техническата спецификация в колона др. изисквания е написано да бъде посочена цена с и без ходова част (полуремарке с теглич).

11. Необходимо ли е да има разпределително устройство 6кВ в контейнера с генератора.

Отговор: Да.

12. Моля за информация до каква температура на генератора не трябва да има дерейтинг (спадане на мощност).

Отговор: Не трябва да получава дерейтинг (спадане на мощност) при 100% мощност без ограничения във времето на използване в температурен диапазон -30/+50°C на околната среда.

13. Какви консуматори ще има до генератора и с какви пускови токове (най-големите – като пример е помпено оборудване).

Отговор: 800kW In-100A кратност на пусковия ток - 5.3 пусковия ток е 530A.

14. Необходимо ли е да има функция 100% прием на номинална мощност без аварийно изключване за една стъпка.

Отговор: Да.

15. Има ли изисквания за сеизмоустойчивост.

Отговор: 3^{-ти} клас.

16. Моля да посочите изисквания, касаещи се околната среда (макс. / мин. температура на въздуха и др.).

Отговор: -30/+50°C.