



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на постъпили въпроси по техническата спецификация на публикувана покана за пазарна консултация с наш № 48258 за „Доставка на мобилен дизелов генератор, монтиран в контейнер” правим следните уточнения:

1. Трябва ли двигателят да отговаря на специфична регулация за емисиите?

Отговор: Регламент (ЕС) 2016/1628 на европейския парламент и на съвета от 14 септември 2016 година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО.

2. Изисквания към 6kV изход?

Отговор: Болтова връзка.

3. Има ли нужда от специални аксесоари за контейнера, като моторизирани или гравитационни жалузи, нагреватели вътре и т.н.?

Отговор: Има нужда моторизирани или гравитационни жалузи, за нормалната работа на дизел-генератора при затворени врати на контейнера.

4. Какво е изискваното за нивото на шум?

Отговор: Стандартна шумозаглушителна система.

5. Изисквания за цвят на контейнера?

Отговор: Няма.

6. Има ли изисквания към управлението на генератора?

Отговор: Да.

7. Трябва ли да има прекъсвач за средно напрежение вътре в контейнера? Ако да, какъв трябва да бъде той?

Отговор: Да с ръчен привод.

8. Има ли нужда от специално защитно реле на контролния панел на генератора (например диференциална защита на алтернатора и др.)?

Отговор: Да.

9. Нужен ли е контакт за допълнителното захранване?

Отговор: Не.