

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 48475

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на блок крайни изключватели тип МСП-А-44-К”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 10.02.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 15.02.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация - Приложение №1

Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на Блок крайни изключватели тип: МСП-А-44-К

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисква ния
1.	120771	Блок крайни изключватели тип: МСП-А-44-К	Номинален ход на входния вал: 44 оборота (I-44) Клас на безопасност по НП-001-15: 4 Климатично изпълнение по ГОСТ 15150-69: УЗ.1 Категория сеизмичност по НП-031-01: I Степен на защита (IP): IP54 Електромагнитна съвместимост: „IV” група на изпълнение, критерий качество на функционалност „А” по ГОСТ 32137-2013 Устойчивост на външни механични въздействия Виброустойчив при въздействие на синусоидални вибрации с честота (5-120)Hz с ускорение до 10m/s ² (амплитудна стойност) Среден срок на експлоатация: 20 год. Нормално функциониране без ТО и ремонт: 15 000ч. Междуремонтен период: не по-малко от 4, 5 год. Вероятност за безотказна работа до времето за основен ремонт: 0.98 Среден срок на съхранение: 3 год.	бр.	5	Производител „СКБ СПА ОАО” Русия	-