



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по оферти за “Обмазване с огнезащитна боя на кабели на блокове 5 и 6 през ПГР 2010”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че се правят следните уточнения в документацията към конкурс по оферти №17512 за “Обмазване с огнезащитна боя на кабели на блокове 5 и 6 през ПГР 2010”:

Относно уплътняване на кабелни проходки Ø150 mm с огнезащитен състав

В местата на преминаване на кабелите през вертикални и хоризонтални прегради, кабелните проходки се уплътняват със сертифициран негорим материал (прим. Пожарозащитен хоросан) подкрепен с актуално Становище за допустимост (приложимост) от ГД “ПБС” – гр. София, без да се намалява границата на огнеустойчивост (пожароустойчивост) и газодимонепроницаемост на съответната преграда в съответствие с изискванията на чл. 14 от Наредба № 2 – ПСТН и чл.35 от Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

За Ваша информация, през последните години в ЕП-2 кабелните проходки са уплътнявани двустранно с пожарозащитен хоросан СР 636, отговарящ на горе цитираните изисквания.

Текстът на обявлението и условията, за участие в конкурса са публикувани в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Конкурси по оферти.№17512

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявленията за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Румяна Борисова на тел. 0973/ 7 36 66, или електронен адрес **RBorisowa@npp.bg**

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

**ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”**

ГЕОРГИ КИРКОВ