

Йотова, Цветелина Т.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 31 март 2022 г. 14:57
To: Йотова, Цветелина Т.
Сс: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: ВХ-Е-1562/ 31.03.2022
Attachments: img-331123847-0001.pdf

ВХ-Е-1562/ 31.03.2022 14:54

From: Йотова, Цветелина Т.
Sent: Thursday, March 31, 2022 2:12 PM
To: commercial
Subject: FW: Molba

Моля за номер по ПК48160, фирмата е Фраматом.
Благодаря!

From: Stanislav Georgiev [<mailto:stanislav.georgiev@framatome-los.com>]
Sent: Thursday, March 31, 2022 2:03 PM
To: Йотова, Цветелина Т.
Subject: Molba

Уважаема г-жа Цветкова,

Обръщам се към Вас като посочен отговорник по обявената на 10.12.2021 г. Пазарна консултация по тема :
Доставка на аерозолни филтри тип ФРА-95-10М и йодни филтри тип АВФ 1500.

Моля да се запознаете с приложено към настоящия мейл писмо и при възможност задоволите отправената молба.

С уважение : Ст. Георгиев

Stanislav GEORGIEV
Country Manager in Bulgaria

framatome****

Framatome GmbH
1839 Sofia, Bulgaria
260 Botevgradsko Shose Bul.
Jung Business Center

Tel. 00359 (2) 948 59 11
Mobile : 00359 (0) 888917401
E-mail : stanislav.georgiev@framatome.com
E-mail : stanislav.georgiev@Framatome-los.com

framatome

**Framatome GmbH –
Branch Bulgaria**

**До г-жа Йотова
АЕЦ Козлодуй
Търговски отдел**

Уважаема г-жо Йотова,

На 10 януари 2021 г. АЕЦ "Козлодуй" на своята страница е обявил пазарно проучване по тема: **Доставка на аерозолни филтри тип ФРА-95-10М и йодни филтри тип АВФ 1500.**

Следвайки обявената информация на страницата на АЕЦ "Козлодуй" по указаната тема, срокът за изпращане на оферти изтича на 1 април 2022 г.

По независещи от страна на нашата фирма причини (пазарното проучване беше обявено за специфичен вид филтри - руско производство, войната между Русия и Украйна и др.), нашата фирма не успя до момента да подготви и изпрати оферта по темата, а би желала да направи това.

На основание на по-горе описаните причини, като представител на фирмата Ви моля да разрешите удължаване на срока за предоставяне на оферти по темата до 26 април 2022 г.

Използвам случая като допълнително искам да помоля, ако АЕЦ "Козлодуй" удължи срока за изпращане на оферти и е приемливо за централата, да ни предоставите допълнителна информация за въпросното обрудване, която е описана в проложението към настоящото писмо.

Причината за това искане е факта, че нашата фирма не е производител на точно описаното обрудване и би желала да предостави на вниманието на АЕЦ "Козлодуй" подобно обрудване с идентични технически параметри.

Приложение: съгласно текста.

С уважение

София
31.03.2021 г.

Framatome GmbH - Клон България
02 948 59 11
E-mail : Stanislav.Georgiev@Framatome-los.com

Адрес на фирмена регистрация:
Framatome GmbH - Клон България
Ул. Петра 6-8
1504 София, България
тел. 02 400 69 05
факс: 02 400 69 02

Офис:
Бизнес сграда Юнг
Ботевградско шосе 260
София 1527, България

Приложение

Фрагатом любезно Ви моли за допълнителна информация във връзка с пазарна консултация № 48160 на АЕЦ "Козлодуй" относно "Доставка на аерозолни филтри тип ФРА -95-10М и йодни филтри тип АВФ 1500".

Моля, коментирайте нашите предположения и ако е възможно обяснете по-подробно какво точно се иска да бъде включено в една евентуална оферта. Ще се радваме да обсъдим тези въпроси и съответните отговори на експертна среща през следващите дни, която да бъде съгласувана и осъществена в удобно за Вас време.

Филтър ФРА 95-10М

- Следва ли да се включва в доставката :
 - o Цялостен корпус на филтъра, включително носеща конструкция и аерозолни филтърни елементи (напр. тип кутия) или
 - o Само елементите на аерозолния филтър
- Дадените размери са за корпуса на филтъра или за филтърните елементи?
- Как се закрепват филтърните елементи в камерата (или в канала)?
- Размерите не са в съответствие със стандартите EN. Възможно ли е да се монтира адаптерна рамка, която да позволява използването на филтърни елементи по стандартите EN?
- Ще ви бъдем много благодарни, ако предоставите снимки на филтъра, корпуса и зоната за монтаж.
- Моля, предоставете снимки с реални размери.

Филтър АВФ 1500

- Доставка само на аерозолни филтърни елементи
- Дадените размери са за филтърния елемент: 610 mm x 610 mm x 292 mm
- Как и къде (в канал, камера или корпус) се закрепват филтърните елементи?
- Ще ви бъдем благодарни, ако предоставите снимки на филтърните елементи, корпуса и зоната за монтаж.
- Моля, предоставете снимки с реални размери.
- Изискванията за уплътняване не са посочени:
 - o "Върху рамката от предната страна на филтъра е залепен еластичен уплътнител с профил, служещ за притискане на пространството с нефилтриран въздух."
 - o Какво е значението на 10 бр. панелни филтриращи елементи? Количеството е 1 бр., нали?
- Съществуват много различни системи; необходима е снимка и спецификация на материала

Филтър АВФ

- Снимките показват обикновено филтърни корпуси и филтърни елементи, подходящи за поддръжка на система "торба в торба".
- Кой от горните филтри трябва да бъде проектиран като такъв тип?
- Моля, посочете повече подробности / спецификация / размери / количества

