

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в конкурс по оферти за  
**„Доставка и монтаж на противопожарни врати”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно Приложение №1 Спецификация – 2 стр.
2.	<b>Количество и обем:</b>	Съгласно техническа спецификация
3.	<b>Срок на доставка:</b>	
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	
5.	<b>Условие на доставка:</b>	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол, протокол за извършен входящ контрол без забележки и след подписване на протокол за установяване на натурални видове СМР
8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Декларация за произход;</li><li>- Сертификат/декларация за съответствие;</li><li>- Гаранционни карти;</li></ul>
9.	<b>Срок на валидност на офертата</b>	Минимум 40 календарни дни
10.	<b>Критерий за оценка на офертите</b>	Най – ниска цена

11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;</li> <li>- Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение 1);</li> <li>- При подаване на офертата да предостави всички документи посочени в т. III от Спецификацията /на български език/;</li> <li>- Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</li> <li>- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>- Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, че кандидатът не е производител);</li> <li>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</li> <li>- Банкови реквизити, IBAN;</li> <li>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;</li> </ul>
12.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p><b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b>  <b>“АЕЦ Козлодуй” ЕАД</b>          Централно Деловодство          в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 17738 с предмет „Доставка и монтаж на противопожарни врати” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до 16:00 ч. на 12.03.2010г.
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	Маргарита Маринова Специалист „Заявки” тел: +359 973 7 61 36 факс: +359 973 7 60 27 email: <a href="mailto:mvmarinova1@npp.bg">mvmarinova1@npp.bg</a>

*В Очакване на Вашето предложение,*

**ДИРЕКТОР**  
**ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”**  
**ГЕОРГИ КИРКОВ**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### за доставка и монтаж на противопожарните врати

#### I Обем на доставка и монтаж

№	Наименование	Размери ориентировъчни	К-во	Забележка
1.	Доставка на ПП врата АБ ДГС	В- 202 см, Ш- 97 см	1	
2.	Доставка на ПП врата АБ-ЕКЗ	В- 192 см, Ш- 95 см	1	
3.	Доставка на метална врата обща употреба (газо-димо плътна) АБ-ЕКЗ	В- 200 см, Ш- 77 см	1	
4.	Демонтаж на дървени врати		3	
5.	Монтаж на доставените врати		3	
6.	Подмазване на отворите на вратите (вароциментова мазилка)		20м	
7.	Боядисване двукратно с латекс на измазаните части и отвори на вратите		22м <sup>2</sup>	

**Забележка:** Посочените размери са ориентировъчни. Преди изработката доставчикът трябва да снее окончателните размери на място.

#### II. Изисквания към противопожарните врати.

Противопожарните врати, намиращи се на границите на пожарни зони трябва да бъдат бариера срещу разпространение на продуктите на пожар (топлина, дим, пламък) и трябва да имат граница на огнеустойчивост минимум (пожароустойчивост, или съкратено “ПУ”) 45 минути съгласно чл.22 ал.2 на ПСТН-МВР.

#### III. Документи на които трябва да отговарят ПП врати, за доказване на съответствието с нормативните изискванията:

1. Положително становище от ГД “ПБС” – МВР за влагане в строителството в зависимост от строителния отвор, типоразмер на ПП врата и на нейната каса, на базата на представен Протокол за доказване на двустранната пожароустойчивост на тази врата (от страна на пантите и от обратната страна), в комплект с тунелна (блокова) каса.

2. Протокол (цитиран в по-горната т.1.) от акредитирана лаборатория за извършени изпитания съгласно изискванията на EN 1363-1, EN1634-1 (или на други стандарти еквивалентни на тях) - за удостоверяване на минимум 60 минути граница на пожароустойчивост на вратите в комплект с тунелна (блокова) каса.

3. Декларация за съответствие за доставяните ПП врати съгласно изискванията на „Наредбата за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти”.

4. Протокол (документ), указващ декларираният брой цикли на “отваряне” и “затваряне” при нормални експлоатационни условия (всички условия без случаите на пожар и сеизмични въздействия).

5. Паспорт (документ) издаден от Производителя, гарантиращ експлоатационния срок на годност на противопожарните врати, че ще запазят своето предназначение като противопожарни врати с декларираната граница на пожароустойчивост съгласно т.2., при нормални експлоатационни условия, но не по-малко от 25 години.

6. Доказване на газо-димо плътност на вратите.

- да са газо-димо уплътнени.Размерът на утечката трябва да бъде определен, съгласно немски стандарт DIN18095, част 1 или еквивалентен, позволяващ разлика в налягането 0-50 Pa и температура на въздуха 200° C за утечки с обем:

< 20 m<sup>3</sup>/h за еднокрилна врата;

< 30 m<sup>3</sup>/h за двукрилна врата;

- сертификация на вратите от приложими стандарти (напр.DIN 18095 или еквивалентни);

- окомплектовани със самораздуващи се уплътнения четиристранно, за газо димо плътност, монтирани трайно на изделието;

**Изпълнителят на доставката и монтажа на противопожарните врати, в случай че не е производител, да бъде оторизиран представител на фирмата производител, който чрез него да поема всички гаранционни срокове и качеството на вратите. Да се предоставят документи, от които да се вижда точно и ясно отговорностите на Изпълнителя.**