

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 49448

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на токови трансформатори тип ТЛ10-II”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганите трансформатори, съгласно приложените по-долу технически изисквания, производител;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 24.06.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 01.07.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Петър Хайдutow - Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 33 35, e-mail: PAHaidutov@npp.bg

Приложение/я:

1. Технически изисквания;
2. Образец за индикативно предложение.

Технически изисквания

Списък с необходимите токови трансформатори тип ТЛ10-II

Тип и технически характеристики	За доставка, бр.
Трансформатор токов тип ТЛ 10-II-УЗ, $U_n=10kV$; коеф. на трансформация 300/5/5A; мощност на намотка I - 10VA, кл.точн.0,5; мощност на намотка II - 15VA, кл.точн.10P	12
Трансформатор токов тип ТЛ 10-II-УЗ, $U_n=10kV$; коеф. на трансформация 800/5/5A; мощност на намотка I - 10VA, кл.точн.0,5; мощност на намотка II - 15VA, кл.точн.10P	3
Трансформатор токов тип ТЛ 10-II-УЗ, $U_n=10kV$; коеф. на трансформация 1000/5/5A; мощност на намотка I - 10VA, кл.точн.0,5; мощност на намотка II - 15VA, кл.точн.10P	2
Трансформатор токов тип ТЛ 10-II-УЗ, $U_n=10kV$; коеф. на трансформация 1500/5/5A; мощност на намотка I - 20VA, кл.точн.0,5; мощност на намотка II - 30VA, кл.точн.10P	6
Трансформатор токов тип ТЛ 10-II-УЗ, $U_n=10kV$; коеф. на трансформация 3000/5/5A; мощност на намотка I - 20VA, кл.точн.0,5; мощност на намотка II - 30VA, кл.точн.10P	9

Изисквания към доставката на токови трансформатори тип ТЛ10-II:

1. Съответствие и условия за съхранение съгласно ГОСТ 15150;
2. Гаранционен срок;
3. Сертификати/Декларации за съответствие;
4. Сертификат/Декларация за произход;
5. Паспорт;
6. Ръководство за експлоатация.

Забележка: Навсякъде, където се посочва стандарт, да се разбира или еквивалентен, валиден към датата на подаване на индикативното предложение!

Приложение №2 (Образец)

Индикативно предложение по проведена пазарна консултация № 49448
с предмет: "Доставка на токови трансформатори тип ТЛ10-II"

от

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание, тип и технически характеристики на предлаганите трансформатори	М.ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
Обща стойност без ДДС					

Срок на доставка

Условие на доставка

Гаранционен срок

Съпроводителна документация при доставка

Производител