

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТОРГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ № 49448

„АЭС Козлодуй” ЕАД уведомляет всех заинтересованных лиц о том, что в связи с подготовкой к возложению общественного заказа и определению прогнозной стоимости, на основании ст. 44 ЗОЗ набирает индикативные предложения по поставке трансформаторов тока ТЛ10-II”.

Предложение должно включать:

- подробное описание предлагаемых трансформаторов, согласно приложенным техническим требованиям, изготовитель;
- цену единицы товара и общую стоимость без НДС, валюту;
- информацию о сроке и условии поставки, гарантийный срок;
- товаросопроводительную документацию;
- точный адрес и контактное лицо, номер телефона, факс, e-mail, интернет-адрес;

Вопросы в связи с проводимыми торговыми консультациями можно направлять до 24.06.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg, а разъяснения будут опубликованы в профиле покупателя.

Крайний срок подачи индикативных предложений: 01.07.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg

Вся информация, которой обменивались по поводу проведенных торговых консультаций, будет опубликована в профиле покупателя.

Подачей индикативного предложения каждый участник в торговой консультации соглашается с тем, что предложение и любая другая информация, предоставленная в результате торговой консультации, будет публично доступной в профиле покупателя.

Заказчик оставляет за собой право использовать индикативные предложения, полученные при проведении торговых консультаций, для возложения общественных заказов до пределов стоимости, указанных в ст. 20 п. 4 Закона об общественных заказах.

За дополнительной информацией обращайтесь к Хайдутову Петру – Эксперту по маркетингу, тел. +359 973 7 33 35, e-mail: PAHaidutov@npp.bg

Приложение/я:

1. Технические требования;
2. Образец индикативного предложения.

Технические требования

Перечень необходимых трансформаторов тока ТЛ10-II

Тип и технические характеристики	Для поставки, шт.
Трансформатор тока ТЛ 10-II-УЗ, Ун-10kV; коэфф. трансформации 300/5/5А; мощность обмотки I - 10VA, класс точности 0,5; мощность обмотки II - 15VA, класс точности 10P	12
Трансформатор тока ТЛ 10-II-УЗ, Ун-10kV; коэфф. трансформации 800/5/5А; мощность обмотки I - 10VA, класс точности 0,5; мощность обмотки II - 15VA, класс точности 10P	3
Трансформатор тока ТЛ 10-II-УЗ, Ун-10kV; коэфф. трансформации 1000/5/5А; мощность обмотки I - 10VA, класс точности 0,5; мощность обмотки II - 15VA, класс точности 10P	2
Трансформатор тока ТЛ 10-II-УЗ, Ун-10kV; коэфф. трансформации 1500/5/5А; мощность обмотки I - 20VA, класс точности 0,5; мощность обмотки II - 30VA, класс точности 10P	6
Трансформатор тока ТЛ 10-II-УЗ, Ун-10kV; коэфф. трансформации 3000/5/5А; мощность обмотки I - 20VA, класс точности 0,5; мощность обмотки II - 30VA, класс точности 10P	9

Требования к поставке трансформаторов тока ТЛ10-II:

1. Соответствие и условия хранения согласно ГОСТ 15150;
2. Гарантийный срок;
3. Сертификаты/Декларации соответствия товара;
4. Сертификат/Декларация о происхождении товара;
5. Паспорт
6. Руководство по эксплуатации.

Примечание: Везде, где указан стандарт, нужно понимать “или его эквивалент, действительный на момент направления индикативного предложения”!

Приложение №2 (Образец)

Индикативное предложение по торговой консультации № 49448
с предметом: "Поставка трансформаторов тока ТЛ10-II"

от
/наименование участника, ЕИК, адрес, телефон, эл. почта, контактное лицо, должность/

Пор. №	Описание, тип и технические характеристики предлагаемых трансформаторов	Ед. изме- рения	Кол- во	Ед. цена без НДС	Стои- мость без НДС
Общая стоимость без НДС					

Срок поставки
Условие поставки
Гарантийный срок
Товаросопроводительная документация
Изготовитель