



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС	
ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ АРМАТУРА ЗА 5,6 RC20S01 ”	ОТ: Г. КИРКОВ ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”
	НАШ № 1865
	ДАТА: 14 04 10
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с гореносочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** В каква мерна единица се измерва налягането / Ру 40 /?

**ОТГОВОР:** Мерната единица за измерване на налягането / Ру 40 / е Bar.

**ВЪПРОС:** Бихте ли посочили работната среда?

**ОТГОВОР:** Работната среда е химически обезсолена вода.

ДИРЕКТОР  
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

  
ГЕОРГИ КИРКОВ