



**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**ТЕЛЕФАКС**

<b>ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ АРМАТУРА ЗА 5,6 RC20S01”</b>	<b>ОТ: Г. КИРКОВ</b>
	<b>ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”</b>
	<b>НАШ № 1984</b>
	<b>ДАТА: 20 04 10</b>
	<b>ВАШ №</b>
	<b>БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1</b>

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** Има ли специални изисквания към материала на вентила?

**ОТГОВОР:** Изискванията са посочени в Техническата спецификация и Пълното описание на обекта на поръчката, други специални изисквания към материала няма.

**ВЪПРОС:** Има ли изискване за скорост на задвижката и какво диференциално налягане трябва да се преодолява ( $\Delta p$ )?

**ОТГОВОР:** Задвижката да не е бързодействаща и максималното  $\Delta p_{max} = 25 \text{ Bar}$ .

**ВЪПРОС:** Бихте ли дали параметри на захранващи и управляващи вериги на сега съществуващите запорни вентили?

**ОТГОВОР:** Задвижките са с трифазно електрозадвижване 380V, 50Hz, крайни изключвателя - 220V, ток на контактите 2,5÷5A.

**ДИРЕКТОР  
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”**

*Г. Кирков*

**АЕЦ КОЗЛОДУЙ**  
**ГЕОРГИ КИРКОВ**  
 гр. Козлодуй